



POWIAT GÓROWSKI
ul. Mickiewicza 1 , 56-200 Góra
tel.: 65 544 39 00
email: sekretariat@powiatgora.pl

POWIAT GÓROWSKI

56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1
tel. 65-544-39-00 fax 65-543-35-11
NIP 6931957453 Regon: 411050468
ZP.272.10.2024

Góra, dnia 10.05.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1068D na odcinku Wioska - Witoszyce”.

Zamawiający, Powiat Górowski działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców i dokonuje zmiany.

1. Prosimy o weryfikację przedmiaru A i D (podobny zakres robót, brak pozycji).
Odpowiedź: Zamawiający nie wnosi zmian do przedmiarów.
2. W przedmiarze robót przewidziano zakresy robót dla mieszanek KR1-2 i KR3-4. Zgodnie z treścią SST całość robót należy wykonać z mieszanek KR3-4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź: Należy wykonać nawierzchnię jak dla ruchu KR3-4.
3. W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie grubości warstwy podbudowy oraz rodzaju mm-a. W przedmiarze robót wskazano warstwę o grubości 5cm z mieszanki AC22P, natomiast zgodnie z przekrojami należy wbudować warstwę 7cm z mieszanki AC16P. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Jednocześnie zwracamy uwagę, że przy grubości warstwy wynoszącej 5 cm, nie zostanie zachowany podstawowy warunek $h \geq 2,5xD$. Zastosowanie zbyt "grubej" mieszanki dla tak cienkiej warstwy będzie skutkowało miażdżeniem ziaren kruszywa podczas zagęszczania, a w konsekwencji obniżeniem parametrów wytrzymałościowych wbudowanej warstwy.
Odpowiedź: Należy wykonać podbudowę na poszerzenia z betonu asfaltowego AC16P gr. 7 cm jak dla ruchu KR-3-4.
4. Dotyczy D.04.07.01. Przedstawione w SST wymagania dla mm-a są oparte na normie PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie treści SST lub wyrażenie zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowaną mieszankę, co jest wymogiem prawa budowlanego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2014.
5. W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę wiążącą. W przedmiarze robót i na przekrojach wskazano mieszankę AC11W, natomiast zgodnie z SST należy zastosować AC16W. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź: Należy wykonać warstwę wiążącą AC11W jak dla ruchu KR 3-4.

Z up. STAROSTY

Andrzej Rogala
WICESTAROSTA