


BUDYNEK NR 5 – RZUT PIĘTRA II


UWAGI I OZNACZENIA:

1) Oznaczenia grzejników:




W pomieszczeniach w których istniejące grzejniki nie pokrywają zapotrzebowanie na moc cieplną zalecane jest zastosowanie tzn. "dokrętek". W przypadku dostarczania zbyt dużej ilości ciepła, zalecane jest odjęcie wskazanej ilości ogniw. Zmiany dokonać wg powyższego opisu.

2) Oznaczenia pomieszczeń:



3) Min. odległość grzejników od drzwi wejściowych >1,5m

4) Wszystkie materiały muszą posiadać dopuszczenia do stosowania

<div><div>MAG INSTAL</div><div>technika grzewcza i sanitarna</div><div>02 - 220 Warszawa, ul. Łopuszańska 37</div><div>tel. 22 846 80 80 wzm.113, tel. 22 846 80 80</div><div>biuro@maginstal.pl</div></div>																														
INWESTOR		SEK BADAŃCA ŁUKASIEWICZ – WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY																												
		ul. Rojczyńskiego 6/8 WARSZAWA																												
OBJEKT		SEK BADAŃCA ŁUKASIEWICZ – WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY																												
		ul.Duchnicka 3 dz. nr 6/5 obręb 70303 WARSZAWA jedn. ewid. 146519_8.0303.6/5																												
WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA																														
BUDYNEK NR 5 – RZUT PIĘTRA 2																														
SKALA	1:100	DATA	28.6.2023																											
<table><tr><td>ZESPÓŁ AUTORSKI</td><td>Nr upraw.</td><td>podpis</td></tr><tr><td>PROJEKTOWAŁ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>mgr inż. Justyna Woźnińska</td><td>WZ/0520/</td><td>P005/06</td></tr><tr><td>OPRACOWANIE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>inż. Ernest Klein</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SPRAWDZIŁ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>mgr inż. Bartłomiej Uściński</td><td>WZ/0471/</td><td>P005/10</td></tr></table>				ZESPÓŁ AUTORSKI	Nr upraw.	podpis	PROJEKTOWAŁ			mgr inż. Justyna Woźnińska	WZ/0520/	P005/06	OPRACOWANIE			inż. Ernest Klein									SPRAWDZIŁ			mgr inż. Bartłomiej Uściński	WZ/0471/	P005/10
ZESPÓŁ AUTORSKI	Nr upraw.	podpis																												
PROJEKTOWAŁ																														
mgr inż. Justyna Woźnińska	WZ/0520/	P005/06																												
OPRACOWANIE																														
inż. Ernest Klein																														
SPRAWDZIŁ																														
mgr inż. Bartłomiej Uściński	WZ/0471/	P005/10																												
SANITARNA	WYKONAWCZA	00	14																											
branża	faza	rewizja	Nr rysunku																											