

Chmielno, dnia 06.03.2023 r.

RZP-II.271.5.2023

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kożyczkowo”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej ustawą informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ, na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 284 ust. 2 ustawy:

Pismo z dnia 06.03.2023 r.

Pytanie 1: Czy w przypadku wykonania całego wodociągu metodą przewiertu sterowanego, jest konieczność stosowania rur PE RC na całym odcinku ?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający informuje, że w przypadku wykonania przewiertu sterowanego cały odcinek przewiercany powinien być wykonany z rury PE HD RC.

Wójt Gminy

Michał Melibruda