

**Adres do korespondencji:**

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Wałbrzychu  
Region Kłodzko  
ul. Objazdowa 8, 57-300 Kłodzko  
tel. +48 74 86 52 400  
fax +48 74 86 73 393  
e-mail: klodzko.rd@tauron-dystrybucja.pl



Kłodzko, dn. 05.01.2021

**TD / OWB / OMD / 2021-01-05/ 0000005**

1040921847

Barcode: 1039469677

**NOVA-PROJECT Sp. z o.o.**  
**ul. Parkowa 25/70b**  
**51-616 Wrocław**



**Dotyczy: wniosku o uzgodnienie branżowe – przebudowa fragmentu ul. Słone oraz Nad Potokiem Obręb Słone, gmina Kudowa - Zdrój - etap 2.**

Odpowiadając na wniosek z dnia 22.01.2021 nr pisma 292/3/425/2020 informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN i nN oraz linii kablowych SN, nN i oświetlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Właścicielem sieci oświetlenia ulicznego jest TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Obsługi Oświetlenia Wrocław.

W związku z występującą kolizją z urządzeniami energetycznymi będącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 11 i Biura Obsługi Oświetlenia Wrocław, ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych wniosek został przekazany do działu OME tel. 748892411 i Biuro Obsługi Oświetlenia (tel. 572 886 651 ) w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A. i TAURON Nowe Technologie S.A.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. i TAURON Nowe Technologie S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

**Sprawę prowadzi:**

Klonowski Krzysztof, tel. 748652408, [krzysztof.klonowski@tauron-dystrybucja.pl](mailto:krzysztof.klonowski@tauron-dystrybucja.pl)

**Załączniki:**

1 egz. Mapy

Wytyczne do zabezpieczenia kabli

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Wałbrzychu  
Specjalista ds. doradztwa  
*Krzysztof Klonowski*  
Krzysztof Klonowski

**Otrzymują**

- 1) Adresat
- 2) a/a OMD4 / KK

TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Podgórska 25A  
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511.925.759,22 zł  
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000073321


[www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl)

## WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

(dotyczy Uzgodnienia branżowego nr OMD4.3/2/2021)

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
  - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
  - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Wałbrzychu  
Specjalista ds. dokumentacji  
  
Krzysztof Klonowski



# LEGENDA :



- zakres jezdni do przebudowy



- projektowany chodnik



- słupy lini napowietrznej przewidziane do przebudowy

Uzgodnienie nr. 2/2021

Data 05.01.2021

W oznaczonym terenie wkreślono przebieg\*) (brak\*) urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Wrocław  
Linia napowietrzna widoczna w terenie.

\*niepotrzebne skreślić podpis

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Wrocław  
Specjalista ds. Dokumentacji

Krzysztof Klonowski

--- kabel nn  
--- kabel SN  
--- linie napowietrzne nn  
--- linie napowietrzne SN  
--- linie napowietrzne rozdzielnic ulicznego

NOVA-PROJECT

ul. Parkowa 25/70B  
51-616 WROCŁAW

INWESTOR

GMINA KUDOWA-ZDRÓJ

ul. Zdrojowa 24  
57-350 Kudowa-Zdrój

„Przebudowa fragmentu ul. Słone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem, obręb Słone, gmina Kudowa-Zdrój - etap 2”

Tytuł projektu:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ul. Słone, ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdrój

Nazwa rys.:

Funkcja

Mapa zasadnicza z biegiem projektowanej drogi

Projektant

dr inż. Maciej Wdowiak

5207/99/u  
konst.-bud. bez ograniczeń

Specjalność i nr uprawnień

Podpis

Stadium:

PW

Branża:

DROGOWA

Kod archiwalny

425

Data:

grudzień 2020

Skala:

1:500

Nr rys.:

2.2

## LEGENDA :



- zakres jezdni do przebudowy



- projektowany chodnik

Uzgodnienie nr. 2/2021  
 Data 09.07.2021  
 W oznaczonym terenie wkreślono przebieg\* (brak\*)  
 urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A.  
 Oddział w Wrocławu  
 Linia napowietrzna widoczna w terenie.  
 \*Niepotrzebne skreślić podpis

TAURON Dystrybucja S.A.  
 Oddział w Wąbrzychu  
 Specjalista ds. dokumentacji

Krzysztof Klonowski

--- kabel mł  
 --- kabel sś  
 III linie napowietrze mł  
 III linie napowietrze sś  
 II linie napowietrze  
 przewody kolorowe

NOVA-PROJECT

ul. Parkowa 25/70B  
 51-616 WROCLAW

INWESTOR

GMINA KUDOWA-ZDRÓJ

ul. Zdrojowa 24  
 57-350 Kudowa-Zdrój

„Przebudowa fragmentu ul. Słone oraz fragmentu ul. Nad  
 Potokiem, obręb Słone, gmina Kudowa-Zdrój - etap 2”

Tytuł projektu:

Nazwa i adres  
 obiektu  
 budowlanego:

ul. Słone, ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdrój

Nazwa rys.:

Mapa zasadnicza z biegiem projektowanej drogi

Funkcja

Imię i nazwisko

Specjalność i nr uprawnień

Podpis

Projektant

dr inż. Maciej Wdowiak

5207/99/u  
 konst.-bud. bez ograniczeń

Stadium:

PW

Branża:

DROGOWA

Kod archiwalny

425

Data:

grudzień 2020

Skala:

1:500

Nr rys.:

2.1