

Dotyczy: „Budowa kancelarii w Leśnictwie Orla ”.

Stosownie do dyspozycji art. 284 ust. 2 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców, że do SWZ wpłynęło następujące pytanie, na które udzielono następującej odpowiedzi:

PYTANIE NR 1

W trakcie wyceny stolarki drzwiowej uzyskaliśmy informację, że nie da się uzyskać współczynnika $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla drzwi stalowych D1 (proponowany współczynnik $U=2,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) przy odporności ogniowej EI60. Producent zaproponował wykonanie drzwi aluminiowym EI60 jednak będą to drzwi przeszklone. Czy należy wycenić drzwi stalowe bez odporności ogniowej ale spełniające właściwości cieplne czy zachować ognioodporność i zmienić rodzaj materiału, z którego będą wykonane drzwi D1? Proszę o informację jakie drzwi należy przyjąć do oferty.

ODPOWIEDŹ: Proszę przyjąć do wyceny drzwi o odporności ogniowej EI60 i **dopuszczalnym współczynnikiem przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych (maksymalnie $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$).** Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SWZ

Stosownie do dyspozycji art. 286 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje wszystkich wykonawców, że dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia w następujący sposób:

- 1. Ilekroć w dokumentach zamówienia jest mowa o terminie składania ofert należy przyjąć 12 października 2022 r. godzina 10⁰⁰**
- 2. Ilekroć w dokumentach zamówienia jest mowa o terminie jest mowa o terminie otwarcia ofert należy przyjąć 12 października 2022 r. godzina 10⁰⁵**
- 3. Ilekroć w dokumentach zamówienia jest mowa o terminie związania ofertą należy przyjąć 10 listopada 2022.**

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje należy uwzględnić w treści składanych ofert.