



Kraków, dnia 05.01.2024 r.

**Nr postępowania
46/2023/PN**

Wyjaśnienia na zgłoszone pytania do treści SWZ w postępowaniu pn.:

„Usługa kolokacji serwerów dla Sano Centrum Medycyny Obliczeniowej”

Szanowni Państwo,

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przekazuje wyjaśnienia treści SWZ.

Nr pytania i odpowiedzi	Treść pytania i odpowiedzi
Pytanie nr 1	„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie maksymalnej odległości miejsca docelowej kolokacji serwerów z 30 km do 300 km mierzone po linii prostej od laboratorium Sano, tj. od ul. Czarnowiejskiej 36, 30-054 Kraków?”
Odpowiedź na pytanie nr 1	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ w powyższym zakresie.</p> <p>Zamawiający wymaga, aby docelowe miejsce kolokacji urządzeń serwerowych, w którym świadczona będzie usługa kolokacji znajdowało się w odległości maksymalnie do 30 km, mierzone po linii prostej od laboratorium Sano, tj. od ul. Czarnowiejskiej 36, 30-054 Kraków.</p> <p>Urządzenia serwerowe Zamawiającego, którego dotyczy postępowanie na usługi kolokacji stanowi sprzęt bezpośrednio wykorzystywany do prowadzonych przez Zamawiającego badań naukowych. W ramach prowadzonych przez Zamawiającego badań naukowych koniecznym jest wykonywanie na bieżąco przez realizujących badania naukowe pracowników Sano rekonfiguracji kolokowanego sprzętu. W związku z powyższym miejsce kolokacji (odległość od siedziby) zapewniać musi tym pracownikom dogodny i relatywnie szybki dostęp do sprzętu będącego przedmiotem badań. Dodatkowo kolokowane urządzenia serwerowe przechowują specyficzne dane, wymagające zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. Dla zapewnienia tej ochrony Zamawiający podjął decyzję o ograniczeniu kręgu osób mających dostęp do kolokowanego sprzętu wyłącznie do pracowników Zamawiającego. Tym samym w przypadku awarii sprzętu wymagającej natychmiastowego usunięcia poprzez bezpośredni dostęp lub konieczności jakiegokolwiek ingerencji w konfigurację, które to każdorazowo mogą doprowadzić do ujawnienia przechowywanych danych, wszelkie czynności w tym zakresie realizowane będą wyłącznie przez uprawnionych pracowników Zamawiającego.</p>



	<p>Z uwagi na wskazane okoliczności usługa zdalnych rąk, powszechnie wykorzystywana w ramach usług kolokacji, została przez Zamawiającego ograniczona do minimum, tj. do czynności których wykonie uniemożliwia dostęp, nawet przypadkowy, do danych znajdujących się na urządzeniach Zamawiającego.</p> <p>We wskazanych okolicznościach faktycznych ograniczenie odległości miejsca kolokacji serwerów do takiej, która zapewnia dogodny i relatywnie szybki dostęp do sprzętu, stanowi ograniczenie w pełni uzasadnione potrzebami Zamawiającego.</p>
Pytanie nr 2	„Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany miejsca docelowej kolokacji serwerów na lokalizację w Warszawie przy ulicy Szlachecka 49 lub Wrocławiu ul. Na Ostatnim Groszu 112a?”
Odpowiedź na pytanie nr 2	Zamawiający informuje, że nie jest uprawniony do badania i oceny ofert na etapie przed upływem terminu składania i otwarcia ofert. Tym samym Zamawiający nie może przedstawić odpowiedzi na powyższe pytanie.
Pytanie nr 3	„Czy zamawiający dopuści zmianę zapisów OPZ poprzez usunięcie zapisu: Miejsce docelowej kolokacji serwerów powinno znajdować się w odległości maksymalnie do 30 km, mierzone po linii prostej od laboratorium Sano, tj. od ul. Czarnowiejskiej 36, 30-054 Kraków. Bądź czy uzna zdolność wykonawcy do świadczenia usługi kolokacji dalej jak 30km w linii prostej, tj. w Warszawie przy ulicy Szlacheckiej 49 lub we Wrocławiu przy ulicy Na Ostatnim Groszu 112a?”
Odpowiedź na pytanie nr 3	Zamawiający informuje, że nie jest uprawniony do badania i oceny ofert na etapie przed upływem terminu składania i otwarcia ofert. Tym samym Zamawiający nie może przedstawić odpowiedzi na powyższe pytanie. Zamawiający informuje, że uzasadnienie ograniczenia odległości miejsca kolokacji serwerów znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 1.