

Margonin, dnia 21 kwietnia 2021r.

WR-ZP.271.7.2021

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "BUDOWA SALI WIEJSKIEJ WRAZ Z REMIZĄ OSP W MIEJSCOWOŚCI PRÓCHNOWO". Numer sprawy: ZP.271.7.2021.

W związku z otrzymanym zapytaniem nr 4 z dnia 21 kwietnia 2021r. dotyczącym wyjaśnienia treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "**BUDOWA SALI WIEJSKIEJ WRAZ Z REMIZĄ OSP W MIEJSCOWOŚCI PRÓCHNOWO**", Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.2019.) udziela następujących odpowiedzi:

Zapytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, iż pokrycie dachu ma zostać wykonane z blachy stalowej na rąbek stojący, ponieważ w przedmiarze do wyceny przyjęto pokrycie dachu dachówką ceramiczną.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że pokrycie dachu należy wykonać z dachówki ceramicznej w kolorze grafitowym.