
LEGENDA:
– GRANICA GMINY PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGA ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO
384 – NR DZIAŁKI
– ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA
– PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA
H – HYDRANT NADZIEMNY DN80
– OBSZAR DZIAŁALNOŚCI HYDRANTU R=75m
– POTOK SKOTNICA
WP 1 386.07m n.p.m 384.39m n.p.m
Ø150mm 0.5m 1.5% stal
WPROWADZENIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI wodoc.
K1 386.06m n.p.m 384.38m n.p.m
ZO1 386.06m n.p.m 384.38m n.p.m
Ø131mm 0.4m 1.5% PE-PP
komora wodomierzowa żelbetowa o wym. 1.80m x 3.9m
Ø160mm 8.8m 2.5% PE-RC
Ø90mm 1.1m 0.7% PE-PP
Ø160mm 56.5m 2.5% PE-RC
K2 384.45m n.p.m 382.77m n.p.m
TR1 385.89m n.p.m 384.19m n.p.m
rura ochronna DN250 5.3m stal
Ø160mm 10.3m 1.6% PE-RC
K3 384.27m n.p.m 382.59m n.p.m
Ø160mm 55.9m 1.9% PE-RC
K4 383.57m n.p.m 381.89m n.p.m
Ø160mm 39.8m 2.0% PE-RC
K5 382.76m n.p.m 381.09m n.p.m
TR2 382.69m n.p.m 381.03m n.p.m
Ø160mm 3.7m 1.3% PE-RC
Ø90mm 2.0m 0.8% PE-PP
Ø160mm 53.4m 1.8% PE-RC
K6 382.02m n.p.m 380.04m n.p.m
Ø160mm 56.9m 1.1% PE-RC
K7 381.11m n.p.m 379.43m n.p.m
Ø90mm 1.6m 12.8% PE-PP
K8 381.03m n.p.m 379.35m n.p.m
Ø160mm 9.0m 0.4% PE-RC
TR3 381.14m n.p.m 379.39m n.p.m
Ø160mm 9.0m 0.4% PE-RC
Ø160mm 84.9m 2.1% PE-RC
K9 379.26m n.p.m 377.58m n.p.m
Ø160mm 4.2m 20.8% PE-RC
KOMORA ZAWÓR
KOMORA ZAWÓR
Ø160mm 35.6m 0.8% PE-RC
KS-1 378.74m n.p.m 376.62m n.p.m
Ø90mm 2.1m 23.7% PE-PP
Ø160mm 7.8m 1.7% PE-RC
Ø160mm 10.5m 1.1% PE-RC
rura ochronna DN250 7.8m stal
K9-2 379.47m n.p.m 376.50m n.p.m
Ø160mm 3.5m 12.7% PE-RC
K10 380.00m n.p.m 377.00m n.p.m
KOMORA ZAWÓR
TR4 378.66m n.p.m 377.26m n.p.m
K11 378.83m n.p.m 377.15m n.p.m
K12 379.40m n.p.m 377.72m n.p.m
K13 380.33m n.p.m 378.35m n.p.m
Ø160mm 39.4m 1.6% PE-RC
Ø160mm 18.4m 3.1% PE-RC
Ø90mm 2.6m 7.2% PE-PP
K14 380.29m n.p.m 378.61m n.p.m
Ø160mm 12.4m 6.2% PE-RC
Ø160mm 68.1m 2.4% PE-RC
TH5 379.58m n.p.m 377.92m n.p.m
K15 378.83m n.p.m 376.85m n.p.m
Ø160mm 10.5m 1.2% PE-RC
K17 377.77m n.p.m 376.09m n.p.m
K16 377.80m n.p.m 376.12m n.p.m
K18 377.91m n.p.m 376.23m n.p.m
Ø160mm 10.7m 0.2% PE-RC
Ø160mm 41.5m 0.8% PE-RC
rura ochronna 200x3.2mm/2.4m RHDPE
Ø160mm 47.6m 1.1% PE-RC
K19 378.23m n.p.m 376.55m n.p.m
K21 379.66m n.p.m 377.98m n.p.m
TH4 378.70m n.p.m 377.23m n.p.m
Ø160mm 12.6m 1.6% PE-RC
Ø160mm 10.2m 2.4% PE-RC
K20 378.70m n.p.m 377.02m n.p.m
rura ochronna 2.7m
Ø160mm 8.8m 8.1% PE-RC
Ø90mm 2.3m 8.0% PE-PP
Ø131mm 5.2m 3.7% PE-PP
Ø160mm 76.7m 1.9% PE-RC
Ø150mm 1.1m 3.7% stal
Ø160mm 1.5m 3.7% PE-RC
Ø90mm 1.0m 2.2% PE-PP
WPROWADZENIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI wodoc.
WP 2 377.89m n.p.m 376.21m n.p.m
TR5 378.25m n.p.m 376.61m n.p.m
Ø160mm 11.1m 1.9% PE-RC
ZO2 377.93m n.p.m 376.25m n.p.m
K22 377.97m n.p.m 376.29m n.p.m
UZGODNIENIE NR 251/2022 z dnia 11.07.2022r.
Projekt wodociągowy w WPS06 Sp. z o.o. w Zbąszyniu wymagał uzgodnienia przebudowy istniejącego stanu zagospodarowania do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej
zatwierdzono do wystąpienia o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej
uzgodniono dnia 11.07.2022r. pismo nr H.TI.01.6568.[illegible].2022
z dnia 11.07.2022r.
a następnie w celu uzyskania pozwolenia na budowę
z poszanowaniem obecnego uzgodnionego projektu na budowę przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej do zaopatrzenia
Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty jego zatwierdzenia.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Tomasz Jaworski
ADV PROJEKT
68-312 Bobrowice, ul. Bolesława I/1
Projekt: Projekt budowlany
Inwestor: Gmina Stare Bogaczowice
Temat: "Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach na działkach 313, 314, 383, 384 we wsi Stare Bogaczowice."
Projektował: mgr inż. Paweł Jaworski
Sprawdził: mgr inż. Agata Nowak
Data: 28.04.2022
Skala: 1:1000
Nr rys.: P27_1
WP 1 do WP 2: Plan zagospodarowania terenu – sieć wodociągowa