

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 pn.: „Konservacja urządzeń i instalacji systemu alarmowego w obiektach SZPZLO Warszawa Praga Południe”.

Usługa

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie konserwacji urządzeń i systemu alarmowego w celu ich utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej.

1. przeglądy dla każdego obiektu, realizowane będą dwa razy w czasie trwania umowy, w okresach półrocznych;
2. usługi naprawy urządzeń i instalacji systemu alarmowego realizowane będą interwencyjnie odrębnym zleceniem Zamawiającego.

Umowa zawarta na okres jednego roku.

Wykaz obiektów i urządzeń

1) ZLO ul. Korytnicka 42/44

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość
1.	Centrala alarmowa DSC 5020 + klawiatura	1 szt.
2.	Czujka PCP (PRO+)	19 szt.
3.	Akumulator	1 szt.
4.	Sygnalizator zewnętrzny	1 szt.

2) ZLO ul. Kickiego 24)

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość
1.	Centrala alarmowa DSC 4020 + klawiatura	1 szt.
2.	Czujka PCP (PRO+)	40 szt.
3.	Akumulator + zasilacz	1 kpl.
4.	Sygnalizator zewnętrzny	1 szt.
5.	Sygnalizator wewnętrzny	1 szt.

3) ZLO ul. Ostrołęcka 4 – Poradnia „D”

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość
1.	Centrala alarmowa DSC 5020 + klawiatura	1 szt.
2.	Czujka PCP	16 szt.
3.	Akumulator	1 szt.
4.	Sygnalizator zewnętrzny	1 szt.

4) ZLO ul. Ostrołęcka 4 -

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość
1.	Centrala alarmowa DSC 5020 + klawiatura	1 szt.
2.	Czujka PCP	26 szt.
3.	Akumulator	1 szt.
4.	Sygnalizator zewnętrzny	1 szt.

5) ZLO ul. Abrahama 16

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość
1.	Centrala alarmowa DSC 4020 + klawiatura	1 szt.
2.	Czujka PCP	48 szt.
3.	Akumulator	1 szt.
4.	Sygnalizator zewnętrzny	1 szt.

6) ZLO ul. Saska 61

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość
1.	Centrala alarmowa DSC 5020 + klawiatura	1 szt.
2.	Czujka PCP	58 szt.
3.	Akumulator	1 szt.
4.	Sygnalizator zewnętrzny	1 szt.

7) ZLO ul. Sygietyńskiego 3

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość
1.	Centrala alarmowa DIGIPLEX	1 szt.
2.	Czujka PIR	34 szt.
3.	Akumulator	1 szt.
4.	Sygnalizator zewnętrzny	1 szt.

8) SZPZLO Warszawa Praga Południe, ul. Krypska 39

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość
1.	Centrala alarmowa DSC 5020 + klawiatura	1 szt.
2.	Czujka PCP (PRO+)	25 szt.
3.	Akumulator	1 szt.
4.	Sygnalizator zewnętrzny	1 szt.

9) ZLO ul. Grochowska 339

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość
1.	Centrala alarmowa DSC 5020 + trzy klawiatury	1 kpl.
2.	Czujka PCP	80 szt.
3.	Akumulator	1 szt.
4.	Sygnalizator zewnętrzny	1 szt.
5.	Sygnalizator wewnętrzny	1 szt.

10) ZLO ul. Ateńska 4

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość
1.	Centrala alarmowa DSC	1 kpl.
2.	Czujka PC	12 szt.
3.	Akumulator	1 szt.
4.	Sygnalizator zewnętrzny	1 szt.

11) ZLO ul. Ostrzycka 2/4

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość
1.	Centrala alarmowa DSC	1 kpl.
2.	Czujka PC	6 szt.
3.	Akumulator	1 szt.
4.	Sygnalizator wewnętrzny	1 szt.

Zakres konserwacji urządzeń zamawiającego

1. Sprawdzenia instalacji, rozmieszczenia całego wyposażenia i urządzeń.
2. Sprawdzenie sprawności działania wszystkich czujek łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie.
3. Sprawdzenie sprawności zasilaczy głównych i rezerwowych oraz poziomu naładowania akumulatorów.
4. Sprawdzenie centrali i jej obsługi pod względem zgodności z procedurami bezpiecznej eksploatacji.
5. Sprawdzenie wszystkich urządzeń transmisji alarmu przy współpracy z alarmowym centrum odbiorczym.
6. Sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów akustycznych i optycznych .
7. Sprawdzenie stanu gotowości do pracy całego systemu alarmowego.
8. Sprawdzenie zgodności z wymaganiami połączeń giętkich .

Osobami do kontaktu ze strony zamawiającego są:

Renata Kopczyńska – 22 813 30 50 (wew. 00208)

Maria Kaca - 22 813 30 50 (wew. 00207)

Zamawiający wymaga również wyznaczenia osoby do kontaktu (opiekuna biznesowego) w celu bieżącej obsługi umowy, zgłaszanie awarii, obsługa faktur, itp.

Sposób rozliczania usługi.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po wykonaniu usługi czego potwierdzenie stanowią karty konserwacji urządzeń i instalacji systemu alarmowego wystawione dla każdego obiektu odrębnie.