



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 32-64-990; faks (58) 32-64-999; Regon: 191687276
www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl



DZP.2460.2.2021.DR L.p. 1

Gdańsk, dnia 11.06.2021 r.

Platforma zakupowa Zamawiającego

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumii, polegającą na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego od ul. Przyszcznej do granicy z Gminą Kosakowo.

Oznaczenie postępowania: 2/DZP/2021/TP/WRI

ZAPYTANIA NR 1 **(pytania od nr 1 do nr 8)**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie z jakiego materiału należy wykonać przepusty. Wg załączonych rysunków jak i opisu w kosztorysie jest z rur PCV, natomiast wg SST: 2.2.1. Rury polietylenowe HDPE, Rury klasy SN 8 spiralnie karbowane oraz elementy łączące rury, jak złączki, paski zaciskowe lub śruby.

Odpowiedź:

Materiał, z którego należy wykonać przepusty należy przyjąć zgodny z Szczegółową Specyfikacją Techniczną tj. HDPE.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie jaki profil należy przyjąć do wykonania tymczasowych ścianek szczelnych przy budowie przepustów.

Odpowiedź:

Profil ścianki można przyjąć dowolny o parametrze $W \times \min 1200 \text{ cm}^3$.

Pytanie nr 3:

Dot. kładka pieszo-rowerowa

W kosztorysie ofertowym brak pozycji dotyczącej wykonania palisady drewnianej pod obiektem proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym dla kładki pieszo-rowerowej nad rz. Zagórska Struga w Rumii dodano dodatkową pozycję kosztorysową „Palisada drewniana”.

Patrz Zmiana SWZ nr 1 z dn. 11.06.2021 r.

Pytanie nr 4:

Dot. kładka pieszo-rowerowa

Proszę o określenie beton jakiej klasy należy zastosować. W projekcie PW-DW100-ścieżka-przepusty-kładka na rys. 7.2 "Kładka - przekroje" podano beton konstrukcyjny C35/45 W8 F150, a podkładowy C16/20, natomiast w SST DW100 Przep i kosztorysie ofertowym beton konstrukcyjny C30/37 i podkładowy C12/15.

Odpowiedź:

Należy przyjąć klasę betonu jak w przedmiarze i SST czyli klasę betonu konstrukcyjnego C30/37 oraz betonu podkładowego C12/15.

Pytanie nr 5:

Dotyczy kładki pieszo-rowerowej

W kosztorysie oraz specyfikacji podano klasę betonu konstrukcyjnego C30/37 oraz betonu podkładowego C12/15, natomiast w projekcie wykonawczym podano klasy betonu ustroju nośnego C35/45, murów M1 i M2 - C25/35 oraz betonu podkładowego C16/20. Proszę o doprecyzowanie klas betonu dla poszczególnych elementów.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 6:

Dot. kładka

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o detal dylatacji bitumicznej. SST poz. M.18.01.03. Dylatacja Bitumiczna pkt. 2.1 odwołuje się do dokumentacji projektowej, a brak tych danych w dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza rysunek ze szczegółem dylatacji bitumicznej.

Patrz Zmiana SWZ nr 1 z dn. 11.06.2021 r.

Pytanie nr 7:

Proszę o udostępnienie pozwolenia wodnoprawnego.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia pozwolenie wodnoprawne.

Patrz Zmiana SWZ nr 1 z dn. 11.06.2021 r.

Pytanie nr 8:

Dotyczy przepustów

W kosztorysie ofertowym jako materiał na rury przepustowe podano PCV, natomiast w specyfikacji technicznej jako materiał podano rury polietylenowe HDPE. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na pozostałe pytania Wykonawców.

Termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 18.06.2021 r. do godziny 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2021 r. o godzinie 9:05.

Z poważaniem,

Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI

MGR INŻ. ANNA MĄTEWSKA

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 1 do SWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Daniel Rynkiewicz, tel. (58) 3264963

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem:
<http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/>