297 x 594

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ D-D



PG1 - wykończenie posadzki wg wykazu pomieszczeń
- jastrych cementowy zbrojony siatką Ø3 #10cm - 7cm
- folia polietylenowa gr. 0,1mm
- styropian EPS200 038 10cm
- izolacja typu ciężkiego wg opisu technicznego
- chudy beton C12/15 - 15cm
- podbudowa zasadnicza nB[Ps/Pr/Po] E2>80MPa - 40cm

PG2 - wykończenie posadzki wg wykazu pomieszczeń
- wylewka samopoziomująca - 2cm
- wylewka betonowa C20/25 zbr. siatką Ø3 #15cm - 7cm
- folia PE - 0,3mm
- styropian EPS035 19cm
- folia PE - 0,3mm
- płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji - 30/60cm
- izolacja przeciwwodna wg opisu technicznego
- chudy beton C12/15 - 15cm
- pospółka płukana gr. 40cm

PS1 - posadzka wg wykazu pomieszczeń
- wylewka betonowa zbrojona siatką Ø3 co 15cm - 5cm
- folia polietylenowa gr. 0,1mm
- styropian EPS200 038 - 5cm
- folia polietylenowa gr. 0,1mm
- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
- sufit podwieszany rastrowy na stelażu systemowym akustyczny

PS2 - posadzka gres
- płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji
- tynk + gładź gipsowa

PD1 - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z wkładką z włókna poliestrowego o gramaturze 250g/m^2 - 0,5cm ($B_{roof(t1)}$)
- papa podkładowa samoprzylepna do styropianu z wkładką z włókna szklanego i poliestrowego o gramaturze 180g/m^2 - 0,4cm ($B_{roof(t1)}$)
- płyty izolacyjne z wełny mineralnej gr. 30cm (λ=0,036 W/mK);
- kliny spadkowe z wełny mineralnej (λ=0,036 W/mK);
- paroizolacja z folii PE gr. 0,20 mm;
- strop żelbetowy wg projektu konstrukcji
- sufit podwieszany rastrowy na stelażu systemowym akustyczny

SZ1 - tynk cienkowarstwowy na siatce
- styropian gr. 20cm (λ=0,032 W/mK)
- bloczki wapienno-piaskowe - 24cm
- tynk cem.-wap. + gładź gipsowa

SZ2 - tynk cienkowarstwowy na siatce
- wełna mineralna gr. 20cm (λ=0,032 W/mK)
- bloczki wapienno-piaskowe - 24cm
- tynk cem.-wap. + gładź gipsowa

SZ3 - tynk cienkowarstwowy na siatce
- styropian gr. 20cm (λ=0,032 W/mK)
- bloczki wapienno-piaskowe - 24cm
- styropian gr. 10cm (λ=0,032 W/mK)
- izolacja przeciwwodna wg opisu technicznego

SF1 - tynk mozaikowy na siatce (poniżej gruntu folia kubełkowa)
- styrodur XPS 12cm
- izolacja przeciwwilgociowa wg opisu tech
- ściana z bloczków betonowych - 24cm
- izolacja przeciwwilgociowa wg opisu tech

SW1 - wykończenie wg pomieszczeń
- bloczki wapienno-piaskowe - 24cm
- wykończenie wg pomieszczeń

SW2 - wykończenie wg pomieszczeń
- 2x płyta GKIF - 2,5cm
- stelaż systemowy wypełnienie z wełny mineralnej - 8cm
- 2x płyta GKIF - 2,5cm
- wykończenie wg pomieszczeń

SW3 - wykończenie wg pomieszczeń
- bloczki wapienno-piaskowe - 24cm
- dylatacja z wełny mineralnej - 6cm
- bloczki wapienno-piaskowe - 24cm
- wykończenie wg pomieszczeń

ABK-PROJEKT
UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GÓRA
tel. +48 68 320 15 75

Inwestor:	**GMINA POBIEDZISKA** ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska		
Inwestycja:	Budowa Centrum rehabilitacji i Edukacji w Pobiedziskach w rejonie ul. Taczaka		
Adres:	Jednostka ewidencyjna: **Pobiedziska** Działka nr **1/27** ark. **29**	Nr rys.:	A3
		Skala:	1:100
Treść rysunku:	**P R Z E K R O J E**	Data:	14.02.2024
Zespół projektowy:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant architektura:	mgr inż. arch. Klemens Borzdyński tel. 535 412 582	LOIA/23/2007/GW w spec. architektonicznej	
Sprawdzający architektura:	mgr inż. arch. Bartłomiej Borzdyński	1/2001/GW w spec. architektonicznej	
Asystent projektanta:			
Autor projektu / Kierownik biura projektowego:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	