

Ostrołęka, dnia 13.10.2022 r.

KPZ.271.28.2022

Wykonawcy

## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Parku Wodnego w Ostrołęce” prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 284 ust. 6 i 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.

### TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI:

#### Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności związanych z doбором falownika. Zamawiający wymaga aby proponowany falownik miał zakres temperatur pracy: -40+65st. C, natomiast w projekcie koncepcyjnym dobrane falowniki, czyli Fronius ECO 25.0.-3-S oraz Fronius Symo 17.5-3-M mają zakres temperatur pracy -25+60. Prosimy o uściślenie, które parametry są obowiązującymi.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników o zakresie temperatur -25 ÷ +65 °C.

#### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający pozwala na użycie jednego falownika?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza użycia jednego falownika.

#### Pytanie nr 3

Czy instalację trzeba objąć ochroną odgromową i uziemiającą?

**Odpowiedź:** Tak nową instalację należy objąć ochroną odgromową i uziemiającą. Instalację należy dostosować do istniejącej instalacji w budynku.

#### Pytanie nr 4

W załączniku nr 2 "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót" Zamawiający odnosi się do dokumentacji projektowej oraz do obmiaru robót część S 00.00 Wymagania Ogólne. Prosimy o udostępnienie tej dokumentacji

**Odpowiedź:** Dokumentacja projektowa jest objęta przedmiotem niniejszego zamówienia.

Pozostałe warunki specyfikacji warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Gutowska-Grucelska  
Sekretarz Miasta