OBUDOWA KANAŁÓW WYCIĄGOWYCH : PŁYTA OSB +
+ KLEJ + TYNK CIEŃKOWARSTWOWU + MALOWANIE
IDENTYCZNE Z ISTNIEJĄCYM ŚCIANY SZCZYTOWEJ

TRÓJNIK 150/150/150+MISKA KONDENSATU
Z OPROWADZENIEM TYP MSII
PROD. DARCO SYSTEM OPII

Transmisja wysokich parametrów c.o.

031	Laboratorium A
56,0 m2	posadzka przemysłowa

B

WLOTY ZAŚPLEPIĆ

GZYMS NA ELEWACJI

WLOTY ZAŚPLEPIĆ

WYDZIELENIE OGNIOWE W KLASIE 120 MIN.
PŁYTĄ CONLIT

029a	Ciepłownia
65,5 m2	posadzka betonowa

032	Magazyn
15,11 m2	posadzka przemysłowa

D

PRZECIWPOŻAROWY ZAWÓR ODCINAJĄCY
ŚR.160 MM Z WYZWALACZEM 72 ST.C
ODPORNOŚĆ 120 MIN.
MONTOWAĆ PRZY PODŁODZE

ŚCIANA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
120 MIN.

DRZWI ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
60 MIN.

ø150
ø160
ø250
wyciąg
fi=200 mm
600 m3/h
250m3/h
30 m3/h
60 m3/h
1014m3/h
1386m3/h
372m3/h
300x200
800x400
1000x400
W4
Centrala FAST RCF 15
V=1500m3/h
Qchł=10,3kW
ZNW2

030	???
9,5 m2	posadzka betonowa

UWAGI:

1. KANAŁY I KSZTAŁTKI ZE STALI CHROMONIKLOWEJ GATUNKU 1.4301 PROD.DARCO SYSTEM
2. POŁĄCZENIA OPASKĄ OPII Z USZCZELKĄ EPDM.

OZNACZENIA:

MAGAZYN 032

I. SZAFA PB ACETYLENEM
II. SZAFA PB Z ARGONEM I TLENEM.
III. SZAFY CHEMICZNE 2 SZT.
IV. UPS
V. SPRĘŻARKA.
VI. GENERATOR AZOTU.
R KANAŁY REZERWOWE

LABORATORIUM 031

1. MP AES (lub CV AAS)
2. F AAS (lub CV AAS)
3. ICM MS + automatyczny podajnik próbek.
4. Pod blatami osprzęt do ICP MS.
5. System czyszczenia wody

R KANAŁ REZERWOWY

– WYCIĄG
– NAWIEW
– IZOLACJA OGNIOWA

nazwa projektu :	*Projekt Techniczny* *Wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczeń laboratorium 031 i magazynu 032*
lokalizacja :	*Gdańsk ul. Narutowicza Budynek Chemii A*
branza :	*wentylacja, klimatyzacja*
projektował:	*mgr inż. Wojciech Kowiel* upr.proj.1848/Gd/85 spec.: instalacyjna
opracował:	
sprawdził:	*mgr inż. Grzegorz Walukiewicz* upr.bud.POM/0307/PWBS/19 spec.: instalacyjna
nazwa rysunku :	*PRZEKRÓJ B–B,D–D*
skala :	*1:50*
data :	V 2023 r.
nr rys. :	2

BIURO TECHNICZNE
KOWIEL
83–050 Bąkowo k. Gdańska
ul. Wieczornych Mgieł 21
tel./fax (0 58) 346 80 26

inwestor: *Politechnika Gdańska*

licencja Autodesk Architectural Desktop 2004 GB nr ser.341–04585832 dla BIURO TECHNICZNE KOWIEL