

Nastawa	Wartosc nastawy [m3/h]
1	0,040
1,5	0,060
2	0,090
2,5	0,125
3	0,160
3,5	0,205
4	0,250
4,5	0,305
5	0,360
5,5	0,395
6	0,430
6,5	0,475
1	0,520
N	0,730

SAN-THERM
www.santherm.pl

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SAN-THERM" SPÓŁKA Z O.O.
33-250 Dąbrowa Tarnowska ul. Rzeźnicka 2
tel. 14 642-34-77 , kom. 515 099 382, 514 129 998 : 502 440 084
www.santherm.pl , email: santherm.@gmail.com

Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GABINETÓW REHABILITACJI W UJŚCIU JEZUICKIM- GZOZ W GRĘBOSZOWIE.		
Temat:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O- REGULACJA.		Skala 1:100
Projektanci:	mgr inż. Andrzej Buśko A/NB/7342/597/492 - A/NB/7342/597/80	Data: 05-2023	Podpisy:
Opracował:	inż. Paweł Buśko	05-2023	
Inwestor:	GMINA GRĘBOSZÓW GRĘBOSZÓW 142 33-260 GRĘBOSZÓW		Nr rys. S2
Adres budowy:	UJŚCIE JEZUICKIE 95, DZ. NR 611, 832.		