



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 [www.zgk-katy.pl](http://www.zgk-katy.pl)

Kąty Wrocławskie, 2020-01-24

ZGK/ *417* /2020

## ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów wodociągowych do zadań:

Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej Szymanów – Kilianów

Zadanie 2. Budowa sieci wodociągowej Nowa Wieś Wrocławska-Zabrodzie

Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej Rybnica

Znak sprawy: **ZGK/DW-PN/01/2020**

Nr Id postępowania: **302772**

Zamawiający informuje, że zmianie ulega załącznik nr 9 i nr 10 do SIWZ – wykaz armatury.

W załączniku nr 9 w poz. 17 zamiast rur warstwowych PE100-RC SDR17 Dz225x13,4 z płaszczem PP winny być wycenione rury PE100-RC SDR17 Dz225x13,4 bez płaszczu PP.

W załączniku nr 9 z poz. 18 zamiast rur warstwowych PE100-RC SDR17 Dz355x21,1 z płaszczem PP należy wycenić rury PE100-RC SDR17 Dz355x21,1 bez płaszczu PP.

W załączniku nr 10 w poz. 39 zamiast rur warstwowych PE100-RC SDR17 Dz160x9,5 z płaszczem PP należy wycenić rury PE100-RC SDR17 Dz160x9,5 bez płaszczu PP.

W załączniku nr 8 do SIWZ poz. 4 zamiast rur z polietylenu PEHD o śr. zewnętrznej 160mm winny być wycenione rury PE100-RC DZ 160mm SDR17.

W załączniku nr 10 do SIWZ poz. 43 zamiast rur z polietylenu PE100 SDR17 z średnicy zewnętrznej 110x6,6 mm winny być wycenione rury PE100-RC DZ 110 x 6,6mm SDR 17.

Powyższa informacja jest wiążąca i stanowi integralną część SIWZ.

PREZES ZARZĄDU  
*mgr inż. Janusz Kozmiński*

Otrzymują:

1) Strona internetowa <https://platformazakupowa.pl/transakcja/302772>

2) ZGK, a/a.