

## WSZYSCY WYKONAWCY

WIZ.271.26.2022

Bełchatów, 2023.01.03

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Konserwacja oraz bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bełchatowa w 2023 roku** - prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania j. w.

### Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 29.12.2022 r.:

1. Zamawiający w rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4) SWZ wskazał jako warunek udziału w postępowaniu dysponowania osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne Grupy 1 na stanowisku eksploatacji, uprawnieniami PPN oraz uprawnieniami do obsługi podnośników nie podając minimalnej wymaganej liczby osób. Czy Zamawiający może uściślić liczbę czy wskazanie przez Wykonawcę dwóch osób będzie wystarczające?
2. Zamawiający w rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4) SWZ wskazał jako warunek udziału w postępowaniu dysponowanie przez Wykonawcę "urządzenia do serwisowania szaf/punktów zapalania oświetlenia ulicznego". Czy Zamawiający może uszczegółowić o jakiego urządzenia wymaga?
3. Zamawiający w rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4) SWZ wskazał jako warunek udziału w postępowaniu dysponowanie przez Wykonawcę zapleczem magazynowym do przechowywania iluminacji świątecznych oraz elementów i materiałów używanych do napraw i remontów. Czy Zamawiający na bazie poprzedniego doświadczenia jest w stanie wskazać przybliżoną minimalną powierzchnię?
4. Zamawiający w rozdziale XV pkt 2 SWZ wskazuje, iż stawka podatku VAT w postępowaniu wynosi 8%, czy obliczenia wartości brutto w ramach formularza ofertowego powinna być dokonane na podstawie takiej stawki? Z wiedzy Wykonawcy wynika, iż wyżej wymieniona stawka podatku VAT wynosi 8% tylko dla usług wykonywanych obiektów budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, czy jest to omyłka?

5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał jako prace rozliczane ryczałtem miesięcznym, prace należące do I grupy, w punkcie 1 oraz 2 wymianę źródeł światła w lampach sodowych oraz wymianę opraw LED niesterowalnych. Jednocześnie w pracach płatnych dodatkowo, prace należące do II grupy, w punkcie 2 Zamawiający wskazał prace wymiany opraw LED oraz żarówek typu LED. Czy Zamawiający może wskazać różnice między tymi pozycjami?

6. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał jako prace należące do grupy I, w punkcie 3, wymianę zabezpieczeń typu S oraz jako prace należące do grupy II, w punkcie 12, wymianę bezpieczników o charakterystyce B i C. Czy Zamawiający może wskazać różnice między tymi pozycjami?

7. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał jako prace należące do grupy I, w punkcie 5, konserwacje oraz naprawy rozdzielnic nN oraz jako prace należące do grupy II, w punkcie 10, 11, 12, 13, wymiany rozdzielnic nN oraz ich remont, wymiany różnych elementów rozdzielnic. Czy Zamawiający może wskazać różnice między tymi pozycjami?

8. W formularzu ofertowym, w punkcie B w tabeli w kolumnie "Demontaż/Montaż" Wykonawca ma wyliczyć pojedynczą usługę tj. w kolumnie podliczające "Zakup Demontaż+Montaż" wyliczona ma być cena materiału z kolumny "Zakup" dodana do podwojonej wartości kolumny "Demontaż/Montaż", tj. formuła "Zakup"+"Demontaż/Montaż"\*2). Czy rozumowanie Wykonawcy jest prawidłowe?

### Odpowiedzi:

#### Ad. 1

Nie, Zamawiający nie uściśla liczby osób. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej został opisany w rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4) SWZ.

#### Ad. 2

Wykonawca musi posiadać urządzenie elektroniczne wraz z oprogramowaniem dedykowane do serwisowania i obsługi sterowników zamieszczonych w szafach sterownia oświetleniem ulicznym typ Lis Uni, modułów DALI, sterowalnych opraw oświetleniowych.

#### Ad. 3

Nie, Zamawiający nie wskazuje przybliżonej minimalnej powierzchni.

**Ad. 4**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 23% zgodnie z zapisami w Formularzu ofertowym. Zamawiający dokonał w tym zakresie zmiany treści SWZ.

**Ad. 5**

Do grupy I zaliczane są oprawy led niesterowalne, natomiast w grupie II oprawy sterowalne.

**Ad. 6**

W grupie I wskazane były wszystkie typy zabezpieczeń w grupie II tylko B i C.

**Ad. 7**

W grupie I Zamawiający poprzez konserwacje i naprawę rozumie stan zewnętrzny obudowy rozdzielni, natomiast w grupie II wskazana jest naprawa i remont całej rozdzielni wraz z zamontowanym całym osprzętem.

**Ad. 8**

Cena całkowita netto to suma ceny jednostkowej netto za zakup oraz ceny jednostkowej netto za demontaż/montaż pomnożona przez szacowaną ilość usług. Cena całkowita brutto to suma ceny jednostkowej brutto za zakup oraz ceny jednostkowej brutto za demontaż/montaż pomnożona przez szacowaną ilość usług.

Przewodniczący komisji przetargowej

inż. Zbigniew Pożycki



Otrzymują:

1. [platformazakupowa.pl/pn/belchatow](https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow)
2. a/a.