



SCHEMAT WYKONANIA WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH



1. Nasuwka dwukielichowa PVC, DN160, PN10
2. Króciec żeł.(FW) jednokoł. do rur PVC, DN160 z żeliwa sferoidalnego
3. Trójnik żeliwny kołnierzowy T, DN150/80/150 z żeliwa sferoidalnego
4. Blok oporowy z betonu żwirowego
5. Zasuwa klinowa kol.DN150, PN10, szereg 14 z żeł. szarego, klin gumowy
5a. Zasuwa klinowa kol.DN80, PN10, szereg 14 z żeł. szarego, klin gumowy
6. Tuleja kołnierzowa + kołnierz stalowy 90/80
7. Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=1,0m
8. Kolano stopowe do hydrantu GGG DN80
9. Hydrant podziemny z pojedynczym zamknięciem PN16 GGG DN80
Kąty zalamania wykonać z dostępnych na rynku kształtek rur PE Ø60.

Trasę wyznaczyć przez uprawnionego geodetę.
Wszystkie wymiary i domiary sprzdzić na etapie realizacji inwestycji.
Zmiany kierunku zabezpieczyć blokami oporowymi.
Wszystkie przewody zabezpieczyć rurami ochronnymi typu "AROT"
Zasuwy, hydranty zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Całość robót wykonać zgodnie z uzgodnieniami branżowymi.
W miejscu występowania uzbrojenia prace wykonać ręcznie.

OZNACZENIA

proj. wPEHD — proj. wodociąg o średnicy Ø90PEHD

proj. taśma lokalizacyjna

W7 W2 — proj. węzły wodociągowe

istn. — proj. hydrant Hp80

BIURO PROJEKTÓW SANITARNYCH
mgr inż. Łukasz Pruszak
Trzcinik 37B, 83-209 Godziszewo
tel. 516 016 918
e-mail: lukasz.pruszak@interia.pl

nazwa obiektu budowlanego: Sieć wodociągowa.	adres obiektu budowlanego: działki numer 5, 64, 82/2, 88 obręb 5 Skarszewy
Przedmiot opracowania: Profil sieci wodociągowej.	data: styczeń 2023 / skala: 1:200/100 / 2
opracował: mgr inż. Łukasz Pruszak	podpis:
projektant: mgr inż. Łukasz Pruszak uprawn. nr POM/0183/POOS/06	
sprawdził: mgr inż. Adam Szymborski uprawn. nr POM/0239/POOS/11	