


SE2



OZNACZENIA:

Rozłącznik

Ochronnik przepięciowy

Wyłącznik nadprądowy

Wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym

Rozłącznik bezpiecznikowy

Przełącznik otwarty w pozycji pośredniej

Przekaznik

UWAGI:

- 1) Szafkę wykonać jako wolnostojącą w II klasie izolacji o stopniu ochrony IP65 i IK01 na fundamencie betonowym z listwami przyłączeniowymi N + PE do 16 mm², pozostawiając 20% zapas miejsca
- 2) Ochrona od porażeń – samoczynne szybkie wyłączenie zasilania TN-S

Projektowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdańsk ul. Trawki 17/1

Projektowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Wojczal 80-257 Gdańsk ul. Trawki 17/1				Skala 1: -
Treść Rysunku	SCHEMAT SZAFKI ELEKTRYCZNEJ SE2			Data 02.2022
Branża	Projektant	Nr uprawnień	Podpisy	
inst. elektryczne	Andrzej Nowak	4820/Gd/91		
Nazwa projektu	ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ULICY ZAWADZKIEGO W DZIERZGONIU – III ETAP			Nr rys. E4
Adres	UL. ZAWADZKIEGO, DZ. NR 637, 698/16, 705, 709 OBR.0001, DZIERZGÓŃ			