

Reda, 26.07.2023 r.

Dot. postępowania nr 3.MOSIR.TP.BN.D.2023 pn. Modernizacja boiska piłkarskiego kompleksu Orlik 2012 w Redzie.

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ złożonych przez Wykonawcę wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie

W celu przygotowania dokładnej oferty proszę o podanie wysokości istniejących słupów oświetleniowych oraz ich rozstawu.

Odpowiedź

Maszty oświetleniowe wysokość 8m, ilość 6 masztów (umiejscowione w okolicach narożników boiska i linii środkowej boiska /odległość około 30m/) + 4 na boisku wielofunkcyjnym (w narożnikach boiska 19x31m).

Z-ca Dyrektora MOSiR

mgr inż. Zbigniew Elwart