

ZGK/DZP/893/2022

Kąty Wrocławskie 2.03.2022r.

**Do Wykonawców biorących udział
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania: Wykonanie przewiertu sterowanego o długości 2000mb rurą PE 100 RC DN 315 SDR17 na odcinku Sadków - Oczyszczalnia Ścieków Jurczyce, gm. Kąty Wrocławskie L=4775mb.

Znak sprawy: ZGK/ZAP/02/2022

Nr ID postępowania: 577414

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

W związku z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytania, złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonanie przewiertu sterowanego o długości 2000mb rurą PE 100 RC DN 315 SDR17 na odcinku Sadków - Oczyszczalnia Ścieków Jurczyce, gm. Kąty Wrocławskie L=4775mb” na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

„Proponujemy wprowadzenie do formularza ofertowego i umowy dodatkowej pozycji dotyczącej ceny za wykonanie przewiertu HDD z instalacją rurociągu ochronnego DN450 HDPE”.

Odpowiedź nr 1:

Cena za wykonanie przewiertu (cena zawarta w formularzu ofertowym) winna już uwzględniać wykonanie przewiertu wraz z instalacją rurociągu ochronnego.

Pytanie nr 2:

„Prosimy o oznaczenie na planach sytuacyjnych lub profilach odcinków kanalizacji tłocznej, które będą realizowane przewiertem.”

Odpowiedź nr 2:

Na planie sytuacyjnym należy wykonać następujące odcinki przewiertów:

- 1) od punktu Z1 do punktu S2 (czyszczak) na długości około 391m;
- 2) od punktu Z67 do punktu Z126 na długości około 1585m.

Powyższe odpowiedzi Zamawiającego są wiążące i stanowią integralną część Zapytania ofertowego.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/577414>

2. ZGK, a/a