

### **Wszyscy wykonawcy**

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami dla zadania pn. „Przebudowa istniejącego budynku ośrodka zdrowia”:

#### **Pytanie 1**

Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie kotłowni z pompa ciepła zgodnie z dokumentacją projektową?

#### **Odpowiedź 1**

Nie, zgodnie z opisem zamówienia zawartym w SWZ zamówienie nie obejmuje wykonania kotłowni.

#### **Pytanie 2**

Jakiej pojemności bojler c. w. u. wycenić, czy ma być elektryczny?

#### **Odpowiedź 2**

Zamawiający informuje, że zgodnie z Projektem Technicznym Branży Sanitarnej: ciepła woda dla potrzeb bytowo – gospodarczych będzie przygotowywana poprzez projektowany podgrzewacz c.w.u. typ 200 l – WPS300 typ Mitsubishi lub równoważny.

#### **Pytanie 3**

Proszę o potwierdzenie czy zgodnie z odpowiedzią z dnia 26.10.2022 dotyczącą wykończenia ścian w piwnicy nie wykonujemy odgrzybiania, tynkowania, malowania i układania płytek na ścianach

#### **Odpowiedź 3**

Tak, zamówienie nie obejmuje prac wewnętrznych na poziomie piwnic.

#### **Pytanie 4**

Czy należy wycenić II warstwę siatki na elewacji 2m od poziomu gruntu?

#### **Odpowiedź 4**

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem należy wycenić II warstwę siatki na elewacji 2m od poziomu gruntu.

**Z poważaniem**