

Warunki Techniczne Przyłączenia

Data wystawienia: 17.08.2022 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy
ul. Sportowa 7 97-340 Rozprza



Warunki techniczne dla: projektowania

Obiekt: Parking dla samochodów osobowych wraz z zatoką autobusową przy Szkole Podstawowej w Niechcicach

Adres: ul. Szkolna dz. nr 2436 Niechcice
do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Niechcice

Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

	1. Wody opadowe lub roztopowe:			
a	Pochodzące z dachów o łącznej powierzchni:	580	m ²	
b	Pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych:			
	Terenów przemysłowych, składowych i beztransportowych o łącznej powierzchni:	-----	m ²	
	Z dróg i parkingów o trwałej nawierzchni o łącznej powierzchni:	670m ²	m ²	
	2.Przewidywana ilość wód deszczowych odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej	22,5	l/s	
	3. Miejsce włączenia			
a	Projektować do:	Istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Szkolnej w miejscowości Niechcice zgodnie z planem sytuacyjnym		
b	Średnica kanalizacji	300	mm	Materiał: PVC
c	Projektować do	Studni kanalizacyjnej		
	4. sposób włączenia			
	Projektować za pomocą:	Przejścia szczelnego		

DYREKTOR

mgr inż. Julian Misztela