
2,8°
90,1°
90,4°
1:100
1:500
przewiert - rura DN300, L=4,0m
istn. studnia kan.
studnia DN1000
studnia DN1000
studnia DN1000

Poziom porównawczy 107,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	112,11		112,30		112,55		112,50	
Rzędna terenu istniejącego	112,11		112,30		112,55		112,50	
Rzędna dna kanału	110,32		110,63		110,88		110,91	
Zagłębienie dna kanału [m]	1,79		1,67		1,67		1,59	
Odległości [m]		46,22		49,51		4,98		27,22
Średnice, materiał Spadek		PVC-U_SDR34_I 200×5,9 6,8 ‰		PVC-U_SDR34_I 200×5,9 5,0 ‰				PVC-U_SDR34_I 200×5,9 11,0
Długość trasy [m]	0,00		46,22		95,73		100,71	


0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
S1
S2
S3
S4


istn. kabel energ. SN Ro=110,90
istn. wod ø110 Ro=111,82
istn. rur. ø600 Ro=113,00
istn. wod ø40 Ro=112,70
istn. kabel teletech. Ro=114,10
13,5°
14,4°
0,6°
89,1°
90,4°
0,1°
5,0°
89,2°
przewiert - rura DN300, L=5,0m
przewiert - rura D
studnia DN425
studnia DN1000
studnia DN1000
studnia DN425
studnia DN1000
studnia DN1000
studnia DN425
studnia DN1000
studnia DN425

S5	112,80	112,80	111,21	1,59	127,93
S6	113,20	113,20	111,34	1,86	141,89
S7	113,10	113,10	111,56	1,54	184,89
S8	113,50	113,50	111,97	1,53	219,79
S9	113,40	113,40	112,01	1,39	227,62
S10	114,10	114,10	112,31	1,79	272,62
S11	114,60	114,60	112,43	2,17	295,51
S12	114,90	114,90	112,91	1,99	310,79
S1	115,65	115,65	113,66	1,99	328,89

			‰
13,95	PVC-U_SDR34_I	200×5,9	9,7 ‰
43,00	PVC-U_SDR34_I	200×5,9	5,0 ‰
34,90	PVC-U_SDR34_I	200×5,9	11,8 ‰
7,83	PVC-U_SDR34	200×5,9	5,0 ‰
45,00	PVC-U_SDR34_I	200×5,9	6,8 ‰
22,90	PVC-U_SDR34_I	200×5,9	5,0 ‰
15,28	PVC-U_SDR34_I	200×5,9	31,3 ‰
18,10	PVC-U_SDR34_I	200×5,9	41,4 ‰

13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0

S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S1


istn. rur. ø500 Ro=115,62
17,6°
5,0°
2,8°
10,1°
N300, L=12,0m
1:100
1:500
studnia DN425
stud. DN1000
stud. DN1000
stud. DN1000

Poziom porównawczy 112,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	115,65		116,00		116,50		116,60	
Rzędna terenu istniejącego	115,65		116,00		116,50		116,60	
Rzędna dna kanału	113,66		114,08		114,28		114,41	
Zagłębienie dna kanału [m]	1,99		1,92		2,22		2,19	
Odległości [m]		26,05		41,40		24,29		50,00
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U_SDR34_I 200×5,9 16,2 ‰		PVC-U_SDR34_I 200×5,9 5,0 ‰				PVC-U_SDR34_I 200×5,9
Długość trasy [m]	0,00		26,05		67,45		91,74	


0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
3
S13
S14
S15
S16


0,1°
1,3°
14,1°
3,8°
0,5°
istn. wod ø110 Ro=118,49
studnia DN1000
studnia DN1000
studnia DN1000
studnia DN1000
studnia DN1000
116,90
117,90
118,80
119,70
120,80
116,90
117,90
118,80
119,70
120,80
114,91
115,91
116,81
117,71
118,81
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
50,00
39,60
37,77
28,41
43,96
10,0 ‰
PVC-U_SDR34_I
200×5,9
20,0 ‰
PVC-U_SDR34_I
200×5,9
22,7 ‰
PVC-U_SDR34_I
200×5,9
23,8 ‰
PVC-U_SDR34_I
200×5,9
38,7 ‰
PVC-U_SDR34_I
200×5,9
141,74
191,74
231,34
269,11
297,53
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
S17
S18
S19
S20
S21


0,5°
studnia DN1000
studnia DN1000


istn. wod ø40 Ro=122,30
istn. wod ø110 Ro=122,63
0,0°
1,6°
1:100
1:500
studnia DN1000
studnia DN1000

		S22		S23
		121,70		123,00
		121,70		123,00
		119,71		121,01
		1,99		1,99
			45,26	
	20,5 ‰		PVC-U_SDR34_I 200×5,9 28,7 ‰	
		341,49		386,75

Poziom porównawczy 118,00 m n.p.m.

	S23		S24	
Rzędna terenu projektowanego	123,00		123,90	
Rzędna terenu istniejącego	123,00		123,90	
Rzędna dna kanału	121,01		121,79	
Zagłębienie dna kanału [m]	1,99		2,11	
Odległości [m]		40,00		27,01
Średnice, materiał Spadek		PVC-U_SDR34_I 200×5,9 19,6 ‰		PVC-U_SDR34_I 200×5,9 23,0
Długość trasy [m]	0,00		40,00	


33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
38,0
S22
S23


0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
S23
S24


istn. kabel energ. NN Ro=124,20
istn. wod ø110 Ro=123,80
istn. wod ø40 Ro=124,40
istn. wod ø80 Ro=124,80
istn. kabel energ. NN Ro=125,60
istn. rur. ø300 Ro=123,61
4,1°
96,6°
0,8°
3,3°
91,7°
21,6°
49,3°
3,8°
przewiert - rura DN300, L=8,0m
studnia DN1000
studnia DN1000
studnia DN1000
studnia DN1000
studnia DN425
studnia DN425
studnia DN425
studnia DN1000
studnia DN1000
124,50
125,40
125,90
126,40
126,50
126,65
126,70
126,92
126,94
124,50
125,40
125,90
126,40
126,50
126,65
126,70
126,92
126,94
122,41
122,63
122,81
122,91
122,96
122,99
123,06
123,40
123,42
2,09
2,77
3,09
3,49
3,54
3,66
3,64
3,52
3,52
43,60
34,94
20,50
9,48
7,86
14,00
15,96
3,24
‰
PVC-U_SDR34_I
200×5,9
5,0 ‰
PVC-U_SDR34_I
200×5,9
21,2 ‰
PVC-U_SDR34_I
200×5,9
5,0 ‰
67,01
110,61
145,55
166,05
175,54
183,40
197,40
213,36
216,60
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33


4,5°
90,7°
studnia DN1000
studnia DN425
studnia DN425
studnia DN1000
127.44
127.50
127.90
127.77
127.44
127.90
127.90
127.77
125.06
125,70
125.83
126.07
126.12
2.38
1,74
1.67
1.83
1.65
12,28
24,35
4,88
PVC-U_SDR34_I
200×5,9
10,0 ‰
0.00
12.28
36.64
41.51
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
S34
S35
S36
S37

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
tel/fax: (24) 355 23 55 email: biuro@dikutno.pl

NAZWA ZADANIA:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Głogowiec, gm. Kutno”

INWESTOR:
GMINA KUTNO
ul. Witosa 1
99-300 Kutno

DATA: marzec 2023r

NAZWA RYSUNKU:
Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej

SKALA: 1 :100/500

OPRACOWAŁ: IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:	NR. RYSUNKU:
mgr inż. Maciej Dzikowski	LOD/1487/POOS/10 branża sanitarna		Rys. 1