



| Numer pola   | 29                              | 30                                   | 31             | 32                       | 33                              | 34                              | 35                              | 36                              | 37                          |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Nr obwodu    | TN-25                           | TN-26                                | TN-27          | TN-28                    | TN-29                           | TN-30                           | TN-31                           | TN-32                           | ---                         |
| Moc [kW]     | 1,0                             | 1,5                                  | 0,5            | 0,2                      | 2,13                            | 2,13                            | 2,13                            | 2,13                            | ---                         |
| Przewód      | YDYzo<br>3x2,5                  | YDYzo<br>3x2,5                       | YDYzo<br>3x2,5 | YDYzo<br>3x1,5           | YDYzo<br>3x2,5                  | YDYzo<br>3x2,5                  | YDYzo<br>3x2,5                  | YDYzo<br>3x2,5                  | ---                         |
| Nazwa obwodu | Gniazda DATA<br>pom. 0.15, 0.19 | Gniazda DATA pom.<br>0.7, 0.10, 0.11 | Szafa<br>CPD   | Instalacja<br>domofonowa | Aparat<br>grzewczo-wentylacyjny | Aparat<br>grzewczo-wentylacyjny | Aparat<br>grzewczo-wentylacyjny | Aparat<br>grzewczo-wentylacyjny | Sterowanie<br>wentylatorami |

|                            |  |   |                   |
|----------------------------|--|---|-------------------|
| <div>KR STUDIO</div>       |  | RAFAŁ OWCZAREK<br>39-200 DĘBICA<br>UL. LIGEZÓW 44<br>tel.kom. 603 799 201 |                   |
| PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA |  |   |                   |
| Temat:                     | Projekt rozbudowy istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. |   |                   |
| Inwestor:                  | Gmina Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna  |   |                   |
| Lokalizacja:               | Czarna, dz. nr ewid.770/4, 771   | Skala:    —    —  |                   |
| Przedmiot rysunku:         | SCHEMAT TABLICY TN   |   |                   |
| Projektował:               | inż. Paweł Piwowar upr.proj. nr E-117/02   | Data opracowania:<br>01—2018  |                   |
| Sprawił:                   | mgr inż. Bartosz Budzik upr.proj. nr E-217/02  |   |                   |
|                            |  |   | Nr rysunku: ES1-5 |

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio