



Numer pola	15	16	17	18	19	20	21	22	
Nr obwodu	TN-11	TN-12	TN-13	TN-14	TN-15	TN-16	TN-17	TN-18	
Moc [kW]	2,4	2,4	1,6	1,6	1,2	1,2	0,1	0,1	
Przewód	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	
Nazwa obwodu	Gniazda 230V pom. 0.11, 0.12, 0.14	Gniazda 230V pom. 0.13, 0.15, 0.16	Gniazda 230V pom. 0.17, 0.18	Gniazda 230V pom. 0.19	Gniazda 230V pom. 0.2, 0.20	Gniazda 230V pom. 0.3, 0.5	Klimatyzator jedn. wewnętrzna	Klimatyzator jedn. wewnętrzna	

KR

STUDIO

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

RAFAŁ OWCZAREK
39-200 DĘBICA
UL. LIGĘZÓW 44
tel.kom. 603 799 201

Temat:	Projekt rozbudowy istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.		
Inwestor:	Gmina Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna		
Lokalizacja:	Czarna, dz. nr ewid.770/4, 771	Skala: — —	
Przedmiot rysunku:	SCHEMAT TABLICY TN		
Projektował:	inż. Paweł Piwowar upr.proj. nr E-117/02	Data opracowania: 01—2018	
Sprawdził:	mgr inż. Bartosz Budzik upr.proj. nr E-217/02		
			Nr rysunku: ES1-3

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio