



Numer pola	23	24	25	26	27	28	
Nr obwodu	TN-19	TN-20	TN-21	TN-22	TN-23	TN-24	
Moc [kW]	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	4,52	
Przewód	YDYżo 3x1,5	YKY 5x1,5	YKY 5x1,5	YKY 5x1,5	YKY 5x1,5	YKY 5x4	
Nazwa obwodu	Piec CO	Wentylator dachowy W1	Wentylator dachowy W2	Wentylator dachowy W3	Wentylator dachowy W4	Klimatyzator Jedn. zewnętrzna	

<div>KR STUDIO</div>		RAFAŁ OWCZAREK 39-200 DĘBICA UL. LIGĘŻÓW 44 tel.kom. 603 799 201	
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA			
Temat:	Projekt rozbudowy istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.		
Inwestor:	Gmina Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna		
Lokalizacja:	Czarna, dz. nr ewid.770/4, 771	Skala:    —    —	
Przedmiot rysunku:	SCHEMAT TABLICY TN		
Projektował:	inż. Paweł Piwowar upr.proj. nr E-117/02	Data opracowania: 01—2018	
Sprawdził:	mgr inż. Bartosz Budzik upr.proj. nr E-217/02		
			Nr rysunku: ES1-4

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio