



Numer pola	9	10	11	12	13	14	
Nr obwodu	--	--	TN-7	TN-8	TN-9	TN-10	
Moc [kW]	--	--	0,06	0,13	2,4	2,4	
Przewód	--	--	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	
Nazwa obwodu	sterowanie wentylatorem TN-6/3	sterowanie wentylatorem TN-6/3	Oświetlenie awaryjne -ewakuacyjne AW+EW	Oświetlenie zewnętrzne -	Gniazda 230V pom. 0.4, 0.6, 0.7	Gniazda 230V pom. 0.8, 0.9, 0.10	

		RAFAŁ OWCZAREK 39-200 DĘBICA UL. LIGĘŻÓW 44 tel.kom. 603 799 201	
		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	
Temat:		Projekt rozbudowy istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	
Inwestor:		Gmina Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna	
Lokalizacja:		Czarna, dz. nr ewid.770/4, 771	Skala: — —
Przedmiot rysunku:		SCHEMAT TABLICY TN	
Projektował:		inż. Paweł Piwowar upr.proj. nr E-117/02	Data opracowania: 01-2018
Sprawdził:		mgr inż. Bartosz Budzik upr.proj. nr E-217/02	
			Nr rysunku: ES1-2

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio