

**Budowa Biblioteki w Redzie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2,
Kierunek Interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021 – 2025”.**

10.ZF.TP.BN.RB.2022

Reda, dnia 21.09.2022r.

INFORMACJA

**Dotyczy: Budowa Biblioteki w Redzie w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa Priorytet 2. Kierunek Interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021 – 2025”.**

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie 1:

Proszę o podanie parametrów technicznych urządzeń systemu nagłośnienia.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający informuje, że system nagłośnienia nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie, w jakim stanie znajduje się budynek istniejący w zakresie wyposażenia, tj. czy zostały lub zostanie przez Zamawiającego usunięte wyposażenie ruchome (meble, zabudowy meblowe, urządzenia) oraz nieruchome (urządzenia sanitarne, grzejniki, oprawy elektryczne).

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Zamawiający informuje, że Zamawiający własnym staraniem usunie wyposażenie ruchome. Wykonawca zobowiązany jest usunąć i zutylizować wyposażenie nieruchome na własny koszt.

Pytanie 3:

W projekcie wykonawczym branży sanitarnej w opisie instalacji klimatyzacji uwzględniono zapis: "Agregat skraplające układu zostaną posadowione na konstrukcjach balastowych zlokalizowanych w przestrzeni zasłoniętej żaluzjami na stropie budynku, na dachu budynku zainstalować panele słoneczne typu solarcool." Proszę o wyjaśnienie, czy panele słoneczne wchodzi w zakres realizacji. Jeśli tak, proszę o uzupełnienie oferty o parametry techniczne projektowanej instalacji.

Odpowiedź na pytanie nr 3.

Zamawiający informuje, że instalację klimatyzacji należy zrealizować bez urządzenia, tj. panela solarcool.

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie, iż oprawy zewnętrzne oznaczone za PZT projektu wykonawczego elektrycznego nr 1 są oprawami montowanymi do elewacji.

Odpowiedź na pytanie nr 4.

Zamawiający informuje, że oprawy zewnętrzne oznaczone za PZT projektu wykonawczego elektrycznego nr 1 są oprawami montowanymi do elewacji.

**Budowa Biblioteki w Redzie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2,
Kierunek Interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021 – 2025”.**

10.ZF.TP.BN.RB.2022

Pytanie 5:

Proszę o wyjaśnienie czy system audio wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak, proszę o podanie parametrów urządzeń systemu audio.

Odpowiedź na pytanie nr 5.

Zamawiający informuje, że system nagłośnienia nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 6:

W formularzu oferty Zamawiający dokonał podziału ceny ofertowej na: Zagospodarowanie terenu, Architektura i Konstrukcja, Instalacje sanitarne, Instalacje elektryczne i teletechniczne. Proszę o wyjaśnienie, czy roboty związane z przyłączami i sieciami sanitarnymi i elektrycznymi należy ująć w Zagospodarowaniu terenu, czy też odpowiednio w instalacjach?

Odpowiedź na pytanie nr 6.

Zamawiający informuje, że roboty związane z przyłączami i sieciami sanitarnymi i elektrycznymi należy ująć odpowiednio w każdej z branż.

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert na **30.09.2022 r.** Godziny składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.