



ROZDZIELNICA TE2
Pz = 1330 kW
Kj = 0,70
Psz = 9,31 kW
Isz = 15,80 A

ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ:
XL3-800 IP55

Dobór zabezpieczeń oraz ostateczny
dobór przewodów w/g DTR urządzenia.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S – instalacje wewnętrzne od "Rg"			
Nazwa rys.		Nr rys.	
ROZDZIELNICA TE2 - SCHEMAT		E-03	
OSTPROJEKT			
Inwestycja: Projekt: Szkołnictwo 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32A tel./fax (29) 764 57 99			
Adres inwestycji:		Skala:	
Białobiel, ul. Szkolna 1, 07- 402 Leśna działki nr 149/2, 151/4		-,-	
Inwestor:		budowlany	
Specjalność:		branża	
elekt.		elektryczna	
Projektant: inż. Jan Witold Lewandowski		Data:	
Asystent proj.: mgr inż. Marek Biał		09.2015r.	
Sprawdzający:			
mgr inż. Tadeusz Lis			