

WZP.26.1.08.2021

Kielce, dnia 18.06.2021 r.

.....
Do Wykonawców

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Oświetlenie ulic miejskich na osiedlu Ślichowice I w Kielcach Etap 1 – ul. Dewońska” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce”
Postępowanie nr: WZP.26.1.08.2021**

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach (zwany dalej „Zamawiającym”), działając na podstawie 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami), w związku z wpływaniem zapytań, udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury osłonowej gładkościennej fi 75 450N w zamian za rurę karbowaną fi 110? Wykonawca zachowa ciągłość rurarzu między przęsłami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamiany rury karbowanej o średnicy fi 110 na rurę gładkościenną fi 75.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania rury sztywnej gładkościennej fi 75 przy przewiertach i przeciskach? Wykonawca zachowa ciągłość rurarzu między przęsłami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur sztywnych gładkościennych o średnicy fi 75 przy przewiertach i przeciskach. Należy zastosować rury o średnicy zgodnej z dokumentacją tj. o fi 110.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

DYREKTOR


mgr inż. Grzegorz Staszewski