



17.01.2022r.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA WYKONAWCY

Pytanie Wykonawcy 2 - ID 561856, z dnia 17.01.2022r, godz. 14:22:

1. Proszę o wyjaśnienie pozycji 42 i poz 43. Opis w obydwu punktach jest taki sam. Zamawiający wskazuje na kolektor Weber Sol Eco 2,0, jest to kolektor płaski, pozycja 42 dotyczy kolektorów rurowych, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiadając na pytanie dotyczące pozycji 42 i 43 w formularzu ofertowym wyjaśniam:

- Pozycja 43 w formularzu ofertowym pozostaje bez zmian
- Pozycji 42 - Zamawiający oczekuje **rurowych** kolektorów słonecznych i prosi przyjąć jako minimalne poniższe szczegóły techniczne:

poz. 42- Zestaw kolektorów słonecznych rurowych

Opis i dane techniczne:

Zestaw przeznaczony jest do podgrzewania wody użytkowej w instalacjach domowych.

OCZEKIWANY SKŁAD ZESTAWU

- 2 x kolektor słoneczny WEBER SOL VACUUM 22
- 1 x zasobnik emaliowany z dwoma wężownicami WEBER W2 200 l.
- 1 x sterownik WEBER CONTROL CLASSIC
- 1 x grupa pompowa solarna, dwudrogowa WILO
- 1 x przewód oraz stelaż do zamocowania naczynia przeponowego
- 1 x zawór umożliwiający odłączenie naczynia przeponowego bez konieczności opróżniania układu z płynu
- 1 x naczynie przeponowe (zbiornik wyrównawczy), solarne 18 l.
- 1 x zestaw złączy do połączenia kolektorów
- 1 x przyłącze z odpowietrznikiem ręcznym i pochwą zanurzeniową na czujnik temperatury
- 1 x płyn do instalacji, 10 l. koncentratu