



Linie napowietrzna 0,4 kV oraz oświetleniową zdemontować i częściowo przebudować.
Prace prowadzić w sposób bezpieczny, na polecenie pisemne, przy wyłączonych z pod napięcia liniach, po wcześniejszym wygrodzeniu zajmowanych powierzchni oraz obszarów oddziaływania robót.

Podstawa przeprowadzenia prac:

- warunki usunięcia kolizji nr RD5/MUK/JWE021E257365/2021 z dnia 29.11.2021 r.
- warunki usunięcia kolizji nr RD5/MUK/JWE021E274151/2021 z dnia 17.12.2021 r.
- warunki usunięcia kolizji nr RD5/MUK/JWE022E58619/2022 z dnia 14.03.2022 r.

Orientacyjne zestawienie ilościowe linii i urządzeń podlegających demontażowi w ramach opracowania:

w zakresie ENEA: Al 50mm²=4520m - 614,7kg; Al 25mm²=1370m - 94,1kg
AsXSn 4*50mm²= 25m - 21,4,7kg; przewody z przyłącz AsXSn 4*25mm²= 36szt*15m=540m - 263kg;
oprawy oświetleniowe sodowe demontaż - 26 szt.; demontaż i ponowny montaż - 2 szt.
Słupy: rozkraczny - 7 szt., bliźniaczy - 12 szt., przelotowy - 11, szt., trójnog - 1 szt.

Łącznie wszystkie żerdzie typu ZN-9 - 52 szt.

w zakresie Gminy Resko: Al 25mm²=23m - 1,6kg; AsXSn 2*25mm²= 91m - 22,1kg
Słupy EPV - 1 szt. (demontaż i ponowny montaż), przelotowy - 1 szt.
oprawy oświetleniowe sodowe demontaż - 1 szt.; demontaż i ponowny montaż - 1 szt.

Złom z demontażu, w wyszczególnionych powyżej ilościach, dostarczyć za pisemnym pokwitowaniem, do magazynów RD Gryfice / Gminy Resko.
Schemat demontażu istn. linii napow. 0,4 kV i oświetleniowej rozpatrywać łącznie z projektem zagospodarowania oraz schematem ideowym sieci - *rys. nr 1/12*.

temat : Likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej oświetleniowej i nN z projektowaną przebudową drogi wojewódzkiej	
lokalizacja : ul. Chopina, dz. 150, 239/33, 236 obręb Resko Gmina Resko, dz. 15/1 obręb Prusim Gmina Resko	
inwestor : Gmina Resko ul. Rynek 1, 72–315 Resko	
temat rysunku : Schemat ideowy demontażu sieci napowietrznej nN i oświetleniowej	

projektował :	mgr inż. Bogusław Rysak upr. bud. nr ZAP/0098/	podpis : PWOC/04
sprawdził :	mgr inż. Tomasz Kuśmierczyk upr. bud. nr LUB/0217/	podpis : PWOC/06

faza : PZT	branża: elektryczna	
skala : 1:500	miejsce i data : Resko, 03.2022	NR RYS: 3