

Inwestor	Województwo Podlaskie z siedzibą w Białymstoku ul. K.S. Wyszyńskiego 1	Projektowanie Realizacja Nadzór ul. Czterech Wiatrów 5 16-002 Dobryńewo Duże		
Temat	Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej oraz instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonym przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku			Nr.rys. REWIZJA 00
Adres inwestycji	Białystok ul. Poleska 89			IS.3
Nazwa rysunku	Rzut V piętra wentylacja			Skala 1:50
Projektant	imię i nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis
	mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko	Bt 12/88	15.12.2018	

wentylator kanałowy
wydajność 150m³/h
prędkość obrotowa 2200obr/min.
230V 50Hz
moc elektryczna max 18W
poziom max ciśnienia akustycznego 22dB
średnica przyłącza 97mm
wyposażenie dodatkowe -
regulator obrotów
sterowanie - zegar z
programatorem tygodniowym

istn. strop rastrowy

istn. kanał wywiewny
wentylacji grawitacyjnej

istn. kanał wywiewny
wentylacji grawitacyjnej

wentylator kanałowy
wydajność 180m³/h
prędkość obrotowa
2400obr/min.
230V 50Hz
moc elektryczna max 29W
poziom max ciśnienia akustycznego 24dB
średnica przyłącza 97mm
wyposażenie dodatkowe -
regulator obrotów
sterowanie - zegar z
programatorem tygodniowym

istn. obudowa z g-k

istn. obudowa z g-k

wykonac
obudowa
z g-k

01 207
180

207 01
180

511a

513c

511b

511c

512a

512b

513a

513b