

**ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RZĘDOWIE**  
**Rzędów 40, 28-142 Tuczępy**

UDZIAŁOWCY SPÓŁKI



EZGOK EZGOK



Bejsce.



Czarnocin.



Kazimierza Wielka.



Kije.



Lubnice.



Nowy Korczyn.



Oleśnica.



Opatowiec.



Pacanów.



Pińczów.



Połaniec.



Raków.



Rytwiiany.



Solec – Zdrój.



Staszów.



Szydłów.



Tuczępy.



Wiślica.

ZGOK/691/23

Rzędów, dnia 30.06.2023 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania: „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 35,2 kWp na gruncie na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie” ZGOK.P/1/2023

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie dotyczące w/w zamówienia wyjaśniam:

**Pytanie 1:** Proszę o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający określa moc 35,2 kWp jako moc maksymalną do osiągnięcia i o odpowiednią zmianę w zapisach SWZ oraz Umowy i dokumentacji. Zamawiający informuje, że przyłączy budynku administracyjnego do którego ma być wpięta instalacja fotowoltaiczna ma moc przyłączeniową 35kW, natomiast Wykonawca jako profesjonalista w dziedzinie oświadcza, że moc instalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa obiektu. Zwiększenie mocy przyłączeniowej jest czasochłonne i nie zależne od Wykonawców. Dodatkowo proszę o informację jaką moc Umową posiada Zamawiający.

### Odpowiedź:

Zamawiający posiada zgodę dystrybutora na przyłączenie mikroinstalacji o mocy 35,2 kWp do budynku administracyjnego.

Dystrybutorem jest Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "SIARKOPOL" S.A. w Grzybowie.

Zamawiający nie zakłada zwiększenia mocy na przyłączy energetycznym.

Prezes Zarządu  
Zbigniew Snopkiewicz