

## WYJAŚNIENIA NR 1 do SIWZ ZP/44/2020

do przetargu nieograniczonego na:

### Budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w ul. Handlowej w Gdyni

#### CPV

45232423-3; 45231300-8, 45231400-9, 45233220-7, 45111291-4

Na podstawie art. 18 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ ZP/44/2020, jak niżej:

#### **1. Pytanie Wykonawcy:**

Czy do odbudowy wewnętrznej drogi dojazdowej z płyt drogowych typu YOMB w ilości ok 1 000,00 m<sup>2</sup> ma być użyty materiał nowy czy z rozbiórki?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Na długości drogi dojazdowej istnieją płyty betonowe wylewane, a w niektórych miejscach ułożone są płyty YOMB. Płyty Yomb należy rozebrać i odłożyć do ponownego ułożenia (odzysk), natomiast w miejsce rozkutej płyty betonowej należy odtworzyć nawierzchnię z nowych płyt Yomb.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/44/2020.

PROKURENT  
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

*mgr inż. Robert Bugała*