



**ZACHODNIOPOMORSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin**

WZ.52840.96.1.2022



Szczecin, 13 kwietnia 2022 r.

Ref. IGN
19.04.2022
Kaukh

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 ze zm.) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora – Gmina Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec z dnia 10 marca 2022 r., w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych w związku z rozbudową, nadbudową i przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych 34, wskazanych w ekspertyzie technicznej z grudnia 2021 r., wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Roberta Tarczyńskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. arch. Macieja Furmańczyka,

wyrażam zgodę

na zastosowanie rozwiązań zaproponowanych w ekspertyzie technicznej, polegających na:

- wydzieleniu rozpatrywanej części budynku w odrębną strefę pożarową, w sposób wskazany w ekspertyzie technicznej,
- zapewnieniu klasy odporności ogniowej REI 60 dla stropu nad garażem,
- wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych budynku przy pomocy materiału niepalnego (wełna mineralna),
- wyposażeniu pomieszczeń, wskazanych w ekspertyzie technicznej, w autonomiczne, certyfikowane czujki dymu,
- wyposażeniu korytarzy 01/09 i 01/011 w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, zgodne z PN-EN, o natężeniu zwiększonym do 2 lx,

jako rozwiązań zamiennych w odniesieniu do następujących wymagań przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.):

- na granicach stref pożarowych, w miejscach wskazanych w ekspertyzie technicznej, nie zostaną zachowane pasy o szerokości 2 m i klasie odporności ogniowej EI 60, co stoi w sprzeczności z wymaganiami określonymi w § 235 ust. 2 ww. rozporządzenia,
- drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku, wskazane w ekspertyzie technicznej, nie spełniają wymagania określonego w § 239 ust. 4 ww. rozporządzenia w zakresie szerokości,
- korytarz 01/09 nie spełnia wymagania określonego w § 242 ust. 2 ww. rozporządzenia w zakresie szerokości,
- odległość rozpatrywanego budynku od budynku gospodarczego, wskazanego w ekspertyzie technicznej, nie spełnia wymagania określonego w § 271 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Uzasadnienie

Niniejsze postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony. Biorąc powyższe pod uwagę, stosownie do postanowień art. 126 w związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Zwracam uwagę, iż pozostałe wymagania powinny być zrealizowane zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach przeciwpożarowych.

Niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Kazimierz Lesisz

Załącznik: 1 egzemplarz ekspertyzy technicznej stanowiący integralną część postanowienia (strony ostemplowane pieczęcią KW PSP w Szczecinie)

Otrzymuje:

Gmina Mirosławiec
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec

Do wiadomości:

Komendant Powiatowy PSP w Wałczu

