

ZUT **progeo S.C.**
45-131 Opole
ul. Cygana 4

TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT: Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Anna", Krapkowice, ul. Ogrodowa 5 - dz. nr118, obręb Krapkowice, k.m.13

NR ARCH. 889

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE		<ul style="list-style-type: none"> • wartość ustalona metodą A - wartość charakterystyczna parametru ustalona metodą B wg PN-81/B-03020, - * wartość parametru wg Z. Wiłun "Zarys geotechniki", 2007 r. 																
Profil stratygraficzno-litologiczny	Opis litologiczno-genetyczno-stratygraficzny	Nr w-w	Symbol gruntu	Symbol konsolidacji gruntu	Sto- pień zaga- szcze- nia I_D	Sto- pień plasty- czno- ści I_L	Wilgot- ność natu- ralna	Gęs- tość objęto- ściowa	Spój- ność	Kąt tar- cia wew.	Edom. moduł ściśli- wości pierw.	Edom. moduł ściśli- wości wtór.	Moduł odksz- tałce- nia pierw.	Moduł odksz- tałce- nia wtór.	Wyt- rzym. na ścina- nie	Wsp. noś- ci N_D	Wsp. noś- ci N_C	Wsp. noś- ci N_B
							w_n	ρ	c_u	Φ_u	M_o	M	E_o	E	τ_f	N_D	N_C	N_B
							%	t·m ⁻³	kPa	°	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa			
nN	Utwory nasypowe współ.	I	nN(P,G, gruz, Gb, KO)	-	szg/ln	tpl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ż+KO	Utwory lodowcowe fgQp	IIa	G, G/Żg	B	-	• 0,10	16	2,15	35,4	20,1	48 089	-	36 547	-	-	-	-	-
G/Żg		IIb	Ps+KO	*β 0,70	• 0,50	-	14	1,85	-	33,0	*60 240	-	*50 000	-	-	-	-	-
G		IIc	Ż+KO	*β 0,70	• 0,50	-	12	1,90	-	38,5	*96 380	-	*80 000	-	-	-	-	-
Ps+KO	Utwory zwietrzelinowe T₂	III	KWg (Gπ)	B	-	• <0,00	20	2,10	40,0	22,0	65 768	-	49 984	-	-	-	-	-
KWg (Gπ)																		

Opracowała:
mgr inż. Irena Orłowska