

Bełchatów, dnia 14.03.2023 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - dalej ustawy PZP pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kurnosie Drugim”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r Pzp informujemy o treści zapytania oraz odpowiedzi Zamawiającego w postępowaniu jw.

Pytanie:

Prosimy o udzielenie informacji, czy projektowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien posiadać certyfikat CNBOP?

Odpowiedź:

Projektowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien posiadać certyfikat CNBOP zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą i sztuką budowlaną.


W O J E
dr Konrad Koc

