



- LEGENDA
- instalacja nawiewna
 - instalacja wywiewna
 - instalacja wywiewna
 - Anemostat nawiewny
 - Anemostat wywiewny

- W-1 - linia wywiewna z pom. wc zakończona na dachu wyrzutnią
- W-2 - linia wywiewna z pom. szatni zakończona na dachu wyrzutnią
- W-3 - linia wywiewna z pom. szatni zakończona na dachu wyrzutnią
- W-4 - linia wywiewna z pom. zmywalni i rozdzielnii zakończona na dachu wyrzutnią
- W-5 - linia wywiewna z pom. mycia nocników zakończona na dachu wyrzutnią
- W-6 - linia wywiewna z pom. wc zakończona na dachu wyrzutnią
- W-7 - linia wywiewna z pom. pralni zakończona na dachu wentylatorem
- W-8 - linia wywiewna z pom. gosp. zakończona na dachu wentylatorem

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW-1
podwieszana typu np. VVS020s firmy VTS
- ilość powietrza (nawiew): $V_n=1905\text{m}^3/\text{h}$, spręż: 250Pa
- ilość powietrza (wywiew): $V_w=1070\text{m}^3/\text{h}$, spręż: 250Pa
- nagrzewnica woda: $Q_n=10,7\text{kW}$; (tł/tp=50/35°C)
- moc elektr.(nawiew): $P_{el}=2\times 0,75\text{kW}$, 230V, 50Hz
- moc elektr.(wywiew): $P_{el}=0,75\text{kW}$, 230V, 50Hz
- węzeł pompowy ($P_{el}=100\text{W}$, 230V, 50Hz)
- masa: $m=340\text{kg}$



maatproject sp. z o.o.
ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA GMINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ADRES BUDOWY:	dz. nr ewid. 6/9 obręb Ostroróg
INWESTOR:	Gmina Ostroróg
ADRES:	ul. Wronecka 14, 64-560 Ostroróg

AUTORZY OPRACOWANIA:	podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Woźniak WKP/0250/POOS/05
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ryszard Niestrawski UAN-8636/67/87 UAN-8636/40/90

RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACYJNA		IS-05
branża: SANITARNA	data: 25.03.2021	skala: 1:100