UWAGA
PRZEWODY WENTYLACYJNE WYKONANE ZE STALI/OCYNK

TEMPERATURA PRACY INSTALACJI –10 do 28°C
Przy temperaturze zewnętrznej poniżej 10°C należy stosować nagrzewnice wstępne wbudowane w rekuperator by temperatura nawiewana wyniosła 20°C



UWAGA
PRZEWODY WENTYLACYJNE MONTOWANE POD SUFITEM W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO

OFF architekci

OFF Architekci Maciej Rączka
ul.Daszyńskiego 239/5 44-100 Gliwice
tel. 690-998-101
biuro@offarchitekci.com.pl
www.offarchitekci.com.pl

Tytuł projektu:

BUDOWA STOŁÓWKI PRZY SP W KOZŁOWIE
INSTALACJE WEWNĘTRZNE

INWESTOR:

GMINA SOŚNICOWICE

ADRES INWESTORA:
ul. Ryne 19, 44-153, Sośnicowice

ADRES INWESTYCJI: **Kozłów, ulica Marcina działka nr 151/76, 216/79**

TEMAT RYSUNKU:
Rekuperacja

PROJEKTANT:
mgr inż. Marcin Nowicki
nr upr. proj. SLK/3959/POOS/11

SPRAWDZAJACY:
mgr inż. Agnieszka Boczkowska
nr upr. proj. SLK/3731/POOS/11

OPRACOWANIE AUTORSKIE:
mgr inż. arch. Maciej Rączka

DATA:		NR RYSUNKU:
2021.05 2023.10	REWIZJA	2021.05_I05