



LEGENDA:

1. Zawór kulowy DN25mm przed wodomierzem
2. Wodomierz DN20mm L=130mm
3. Zawór kulowy DN25mm (za wodomierzem) z odwodnieniem z bocznym spustem
4. Filtr siatkowy DN25mm
5. Zawór zwrotny antyskażeniowy typu BA DN25
6. Zawór kulowy DN25mm
7. Uchwyt montażowy (konsola)

Lp	Średnica mocowanych wodomierzy	Typ konsoli	Lk - Długość montażowa konsoli	D - Średnica gwintu
1	Ø15mm (L=110 do L=130mm)	2K	390+/- 5mm	3/4"
2	Ø20mm (L=130 do L=190mm)	2K	390+/- 5mm	1"
3	Ø25mm (L=170 do L=260mm)	2K	525+/- 5mm	1 1/4"
4	Ø32mm (L=260; WS6)	2K	545+/- 5mm	1 1/2"
5	Ø40mm (L=300; WS10)	2K	600+/- 5mm	1 1/2"

Offarchitekci

OFF Architekci Maciej Rączka
ul.Daszyńskiego 239/5 44-100 Gliwice
tel. 690-998-101

biuro@offarchitekci.com.pl www.offarchitekci.com.pl

tytuł projektu: **BUDOWA STOŁÓWKI PRZY
SP W KOZŁOWIE
- PROJEKT TECHNICZNY**

inwestor: Gmina Sośnicowice

adres inwestora: ul. Rynek 19,
44-153 Sośnicowice

adres inwestycji: Kozłów ul. Marcina,
działka nr 151/76, 216/79.

temat rysunku:
ZABUDOWA WODOMIERZA

projektant:

mgr inż.

Marcin Nowicki

Upr. proj. SLK/3959/POOS/11

sprawdzający:

mgr inż.

Agnieszka Boczkowska

nr upr. proj. SLK/3731/POOS/11

data:

2021.05

skala:

nr rysunku:

2021_04/**W**