



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168 www.zgk-katy.pl

Kąty Wrocławskie 05-03-2021r.

ZGK/DK/1082/2021

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

dotyczy zapytania ofertowego na dostawę przepompowni ścieków sanitarnych dla miejscowości Smolec przy ul. Parkowej gm. Kąty Wrocławskie

Znak sprawy: **ZGK/ZAP/4/2021**

Nr iD postępowania: **426753**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania.

Pytanie nr 1

Zgodnie z zapisem w zapytaniu ofertowym rozdział IV. Zbiornik wyposażyc w stopy sprzęgowe o przelocie DN100 dla każdej linii tłocznej prosimy o podanie modelu i producenta stóp sprzęgowych dla każdej linii tłocznej w celu przygotowania rzetelnej oferty

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga, aby w przepompowni zamontować stopy sprzęgowe o przelocie DN100 z dodatkowym wzmocnieniem usztywniającym/stabilizującym stopę sprzęgową do dna zbiornika. W związku z posiadaniem pomp firmy Jung Pumpen sugerujemy dostawę stóp sprzęgających omawianego dostawy.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie rozmiaru przewodnic do pomp

Odpowiedź.

Przewodnice o rozmiarze zgodnym z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZGK/ZAP/4/2021.

Pytanie 3.

Prosimy o podanie wydajności stacji do płukania powietrzem sieci ciśnieniowej tłocznej.

Odpowiedź.

W odpowiedzi na zadanie pytanie Zamawiający informuje, że wydajność instalacji do płukania powietrzem ma wynosić minimum 10.5 l/s. Zamawiając zwraca uwagę, że w celu uzyskania zatwierdzenia instalacji do płukania dostawca zgodnie z rozdziałem III Opisu przedmiotu zamówienia musi wykazać, że oferowane przez niego urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część zapytania ofertowego.

Zamawiający **przedłuża** termin składania ofert **do dnia 09.03.2021r do godz. 10:00.**

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/426753>
2. ZGK, a/a