



Wołomin, dnia 8.04.2024 r.

Gmina Wołomin

UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 22 763-30-71 FAX. 22 763-30-66

ZP.271.18.2024

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1Maja**, w ramach gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul 1Maja”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający – Gmina Wołomin przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w trakcie postępowania, odpowiadamy jak poniżej:

Pytania nr 1

Cyt. "Proszę o dokładniejsze informacje dotyczące nasadzeń drzew i krzewów (w przedmiarze 350 szt.) Proszę również o podanie numerów budynków, numerów działek przy których ma być przebudowa ogrodzeń i budynku".

Pytania nr 2

Cyt. "Prosimy o określenie jakie gatunki i wielkości drzew (krzewów) są przewidziane do nasadzeń zgodnie z poz.52 d.1.5 przedmiaru – 350 szt.?"

Odpowiedź na Pytania nr 1 i nr 2:

W załączeniu poprawiony Przedmiar, gdzie zostały wyszczególnione ogrodzenia z przypisaniem do poszczególnych posesji, a także przedmiar został poprawiony w kwestii nasadzeń.

Pytania nr 3

Cyt. "W projekcie jest zapis, że w lampach oświetlających ulicę należy wymienić oprawy a nie jest to ujęte w kosztorysie. Czy wchodzi to w zakres do wykonania? Jeśli tak to ile opraw jest do wymiany?"

Odpowiedź na Pytanie nr 3:

Wymiana opraw oświetleniowych nie wchodzi w zakres robót do wykonania.

Pytania nr 4

Cyt. "Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP strukturalnych SN8 karbowanych?."

Odpowiedź na Pytanie nr 4

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur dwuciennych karbowanych (karbowana na zewnątrz, gładka wewnątrz).

Z up. Burmistrza

Dariusz Szymanowski

Zastępcą Burmistrza