

BZP.271.23.11.2019.I

Staszów, dnia 19.09.2019 r.

## Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania dotyczące ww. zamówienia wyjaśniam:

### **Pytanie:**

„W ramach ogłoszonego przez gminę Staszów postępowania na „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów, nr referencyjny: BZP.271.23.11.2019.I” przesyłam pytanie odnoszące się do zawartości treści SIWZ:

1. W załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia „Dokumentacja Techniczna” w wymaganiach dla opraw oświetleniowych ulicznych, Zamawiający żąda aby odporność klosza na uderzenia mechaniczne wynosiła IK09.

W normie dotyczącej opraw oświetleniowych PN/EN 60598-1 i PN/EN 60598-2 wymóg co do opraw ulicznych wynosi IK08.

Zawieszenie opraw na wysokości przynajmniej 7 m ogranicza możliwości zniszczenia szyby.

Podwyższenie wymagań odporności klosza na uderzenia mechaniczne do IK09 podraża koszt oprawy. Zamawiający dysponując publicznymi finansami powinien kierować się optymalizowaniem przedmiotu zamówienia, także pod tym względem. Określenie zbyt rygorystycznych wymagań, co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają niektórym wykonawcom udział w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, może nasuwać podejrzenie co do naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Ze względu na wysokość zawieszenia oprawy nie ma potrzeby wymagania IK09, co potwierdza norma PN/EN 60598.

Wnosimy o zmianę SIWZ w tym zakresie na IK08.”

### **Odpowiedź:**

Obowiązują zapisy SIWZ.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW