



Małopolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej

WZ.5595.91.2013

Kraków, dnia 23 maja 2013 r.

## POSTANOWIENIE

Na podstawie § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) w związku z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 - jednolity tekst), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 kwietnia 2013 r. Pana mgr inż. architekta Jacka Budyna, Autorska Pracownia Projektowa LINEA, ul. Nawojki 6/166, 30-072 Kraków w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Adama Kęska, Nr upr. 18/11/R/C oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – inż. Seweryna Dyję, Nr upr. 154/93 i inż. Lucjana Myrdę, Nr upr. 152/93 z uwagi na niespełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- obudowy klatki schodowej oraz zamknięcia jej drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30

w budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, zlokalizowanym przy pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków

### postanawia się

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż podany w § 249 ust. 1 oraz § 256 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazań opracowania pt.: „Ekspertyza techniczna rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budynku Akademii Sztuk Pięknych, pl. Matejki-Basztowa-Paderewskiego w Krakowie, w którym następuje zmiana sposobu użytkowania części budynku i związana z tym częściowa przebudowa głównej reprezentatywnej klatki schodowej KS1” – z maja 2013 r. tj.:

1. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej – ochrona pełna, z centralą (CSP) zlokalizowaną w recepcji przy wejściu głównym do budynku,
2. Wyposażenie zabytkowych drzwi prowadzących z pomieszczeń oraz dróg komunikacji ogólnej na klatkę schodową KS1 w urządzenia samozamykające,
3. Wyposażenie drzwi dwuskrzydłowych prowadzących na klatkę schodową KS1 w regulatory kolejności zamykania skrzydeł drzwiowych (RKZ),
4. Zapewnienie w pomieszczeniach przyległych do klatki schodowej KS1 oraz do dróg komunikacji ogólnej (północnych i południowych na kondygnacjach od parteru do III pietra), z których droga ewakuacyjna prowadzi przez klatkę schodową KS1 słyszalności z sygnalizatorów akustycznych, nadających sygnały akustyczne i komunikaty słowne – sterowane z systemu wykrywania pożaru, w celu wczesnego



*alarmowania osób znajdujących się w tych pomieszczeniach o konieczności ewakuacji, przed powstaniem warunków uniemożliwiających ewakuację,*

**5. Zastosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:**

- w klatce schodowej KS1,*
- na wszystkich drogach komunikacji ogólnej prowadzących do klatki schodowej KS1,*
- na wszystkich drogach komunikacji ogólnej prowadzących z przestrzeni budynku włączonych w ramach I ETAPU do klatek schodowych KS3 oraz KS4,*

**6. Zwiększenie do 5 lx poziomu natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogólnej prowadzących do klatki schodowej KS1 oraz na klatce schodowej KS1,**

**7. Zastosowanie na drogach ewakuacyjnych podświetlanych znaków ewakuacyjnych (piktogramy znaków ewakuacyjnych umieszczona na oprawach znaków ewakuacyjnych),**

**8. Połączenie systemu sygnalizacji pożarowej z Miejskim Stanowiskiem Kierowania Państwowej straży Pożarnej w Krakowie,**

**9. Zapewnienie dozoru wszystkich dróg ewakuacyjnych w strefie pożarowej Nr 1 przez system telewizji dozorowej z pomieszczenia portierni – dozór całodobowy.**

### **Uzasadnienie**


Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 cyt. ustawy K.p.a., odstąpiono od uzasadnienia.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecz 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 cyt. ustawy K.p.a.).

Wnieсение zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 cyt. ustawy K.p.a.).



Małopolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
st. bryg. mgr inż. Piotr Konar  
Zastępca  
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

- 1 × Pan mgr inż. architekt Jacek Budyn  
Autorska Pracownia Projektowa LINEA  
ul. Nawojki 6/166  
30-072 Kraków,  
1 × a/a.

Do wiadomości:

- 1 × KM PSP w Krakowie + 1 egz. Ekspertyzy.