

Ropczyce, dnia 16.03.2022 r.

GM/01/02/2022

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji
39-100 Ropczyce, ul. Konarskiego 6
tel. (017) 22 17 312, fax (017) 22 10 008
Regon 691548180

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.: „Remont instalacji technologii uzdatniania wody basenowej na krytej pływalni Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Konarskiego 6 w Ropczycach”


Zgodnie z art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie z dnia 15.03.2022 r.

1. Prosimy o dołączenie zdjęcia tabliczek znamionowych pomp które podlegają serwisowi.

Odpowiedź: W załączeniu do odpowiedzi zdjęcia w/w tabliczek znamionowych:

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą odpowiedź podczas sporządzania i składania ofert.

DYREKTOR
Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji

Adam Wojdon