



Karpacz 22.12.2022 r.

WYKONAWCY:

Zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że 14 grudnia 2022 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo, dotyczące zamówienia w trybie podstawowym zgodnie z zapisem art. 275 pkt 1 przedmiotowej ustawy, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2022/BZP 00466539/01 z dnia 2022-11-30, na „Rozbudowę i przebudowę budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, nr sprawy: IGN.7013.3.2022.

Szanowni Państwo,

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dot. dokumentacji przetargowej.

1. W nawiązaniu do pytania i odpowiedzi nr 10 (zestaw 1) – proszę o przekazanie wspomnianego w treści odpowiedzi załącznika: Rys. Szkic1/stol.

Odpowiedź:

Przekazuję wspomniany załącznik

2. Proszę o wyjaśnienie – czy pokazane na Rys. A/D-01 PW Architektury 2016 – okna połaciowe O22 (18), O23 (2 szt) i O24 (8 szt) mają być tylko uchylne zgodnie ze pokazanym sposobem uchylania (proszę o potwierdzenie prawidłowości schematu uchylania), czy też mają być uchylno-obrotowe – aby umożliwić konserwację i mycie okien.

Odpowiedź:

Okna połaciowe należy wykonać jako: okno obrotowe z osią obrotu w środku skrzydła , zg. ze szkic:



**POLSKI
ŁAD**



3. Czy okna połaciowe j.w. mają być wyposażone w rolety w kasecie (zgodnie z dokumentacją projektową 2022) czy w roletki systemowe producenta okien połaciowych?

Odpowiedź:

Najlepiej zastosować rolety systemowe spełniające warunki opisane w punkcie 1.2.8.2. opisu z 2022r. z możliwością zmiany koloru prowadnic po uzgodnieniu z inwestorem.

4. Powtórnie proszę o wyjaśnienie – w jakiej technologii (drewniane systemowe czy aluminiowe) mają być wykonane drzwi D2, D2*, D2** – które, zgodnie z odpowiedzią nr 15 (zestaw 1) mają być wykonane jako pełne.

Odpowiedź:

Aluminium

5. Powtórnie proszę o wyjaśnienie – w jakiej technologii (drewniane systemowe czy aluminiowe) mają być wykonane drzwi D9 – które, zgodnie z odpowiedzią nr 14 (zestaw 1) mają być wykonane jako przeszklone, przezierne.

Odpowiedź:

Aluminium

Burmistrz Karpacza

Radosław Jęcek