

ZP.271.3.24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej p.z.p.

**„WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W OBIEKCIE MIECHOWSKIEGO
DOMU KULTURY W MIECHOWIE PRZY UL. RACŁAWICKIEJ 10. ETAP II”.**

Zamawiający, Gmina Miechów, zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o podanie typu oraz producenta centrali jaka została zamontowana w I etapie oraz czy została wyposażona w dodatkowe moduły rozszerzeń. Informacja ta jest niezbędna w celu wyceny dla rozbudowy systemu w II etapie.

Odpowiedź:

Dostarczona i zamontowana centrala SSP to:

Awex FAS (FS31130012) wyposażone w rozszerzenia:

- PR3 (płyta rozszerzeń 3 sloty)
- KRS422 (karta komunikacyjna RS422)
- 2x KPD2 (karta 2 pętli dozorowych)

Ww. wyposażenie centrali umożliwi realizację całego zadania (etapy II i III) bez konieczności dokładania kart rozszerzeń.

Informujemy, iż termin składania ofert upływa w dniu 21.03.2024 r. o godz. 10:00.

<https://platformazakupowa.pl/miechow>, postępowanie nr: ID **895228**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2024 r. o godzinie 10:15

BURMISTRZ

mgr Dariusz Marczewski

3