

WSZYSCY WYKONAWCY

2023-133336



Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług polegających na konserwacji dźwigów i platform schodowych na terenie Nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na 5 części”

Zamawiający, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., informuje, że w toku ww. postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie czy dostawca dźwigu Orona przekaze Zamawiającemu tester, który jest niezbędny do prowadzenia przeglądów konserwacyjnych oraz wykonywania prób niezbędnych do badań okresowych UDT przez Wykonawcę. Producent dźwigów Orona programuje płytę główna pod tester firmy dostarczającej dźwig. W takim w przypadku ogranicza to możliwość wykonywania wyżej wymienionych czynności przez inny podmiot niż dostawca dźwigu. Inny Wykonawca nie będzie miał możliwości prowadzenia czynności wyżej wskazanych bez testera dedykowanego dla urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu testera do dźwigu Orona.