



Data pisma:	29 sierpnia 2024 roku
Sprawa:	Odpowiedź na zapytanie do postępowania pn.: „Wymiana stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju”.
Znak sprawy:	DL.4231.47.2024.AWP
L.dz.:	14229

Wg rozdzielnika

W odpowiedzi na złożone pytanie w dniu 29.08.2024 r. do postępowania jw. udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Profil min. sześciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna min. 0,9 W/m²K, - Rozumiem, że chodzi o współczynnik Uw max 0,9/m²k?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że okna powinny posiadać współczynnik Uw max 0,9/m²k.

Pytanie nr 2:

Nawiewniki ciśnieniowe - wymagane parametry techniczne nawiewnika ciśnieniowego o minimalnych parametrach: przepływ powietrza od 5 do 22/30/45 m³/h, - Czy chodzi o trzystopniową regulację 22/30/45 m³/h? Czy wystarczy jeden z tych zakresów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przepływ powietrza nawiewników ciśnieniowych od 5 (przy zamkniętym nawiewniku) do 30-45 m³/h (przy otwartym nawiewniku).

Pytanie nr 3:

Nawiewniki ciśnieniowe - wymagane parametry techniczne nawiewnika ciśnieniowego o minimalnych parametrach: kolor – biały RAL 9003. - Czy musi być dokładnie 9003? Czy możemy zamiast tego wycenić zbliżony RAL 9010?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że kolor nawiewnika powinien być biały, zbliżony do kolorystyki okien,.

Pytanie nr 4:

Nawiewniki ciśnieniowe - wymagane parametry techniczne nawiewnika ciśnieniowego o minimalnych parametrach: współczynnik stałej infiltracji powietrza a - 0,3 m³/mh daPa^{2/3} - Czy aby na pewno ten współczynnik dotyczy nawiewników? Z reguły dotyczy okien.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że współczynnik stałej infiltracji powietrza dotyczy okien. Okna muszą posiadać certyfikat europejski (CE), a przepływ powietrza powinien być w kl. IV.

Dyrektor
Jarosław Hanzlik

Sporządziła:

Agnieszka Wojtal-Popko

Otrzymują:

- Strona postępowania na Platformie Zakupowej

- a/a